

1. LAVRATURA

TN/CSB/0058/2012

Local: Fortaleza-CE

Data: **23/02/12**

2. ENTIDADE REGULADORA

Nome: ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará

Endereço: Av. Santos Dumont, 1789 – 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE

3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA

Nome: Marcelo Silva de Almeida

Cargo/Função: Analista de Regulação

Matrícula

127-1-8

Assinatura:

4. AGENTE AUTUADO

Nome: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE

Qualificação: Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto

Endereço: Rua Lauro Vieira Chaves, 1030 – Aeroporto, Fortaleza-Ce

5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO

Prazo e local para acolhimento da manifestação: O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 – 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.

Nome: Alceu de Castro Galvão Júnior

Cargo/Função: Coordenador de Saneamento Básico

6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)

Município de Cedro

Recebi em:

Assinatura:

7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS E INDICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES, RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES.

PROCESSO Nº PCSB/CSB/0687/2011 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0010/2012

CONSTATAÇÃO – C5

a) As médias mensais das análises físico-químicas registradas nos RECOPs, provenientes de amostras coletadas na saída da ETA, no período de dezembro/2010 a novembro/2011, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 518/2004, para os parâmetros analisados pela CAGECE:

- Cor – Os meses de janeiro/2011 a maio/2011 e outubro/2011 apresentaram não-conformidades;
- Turbidez – Os meses de janeiro/2011 a novembro/2011 apresentaram não-conformidades.

b) Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pela UN-BSA, provenientes de amostras coletadas na saída da ETA, no período de dezembro/2010 a novembro/2011, apresentaram as seguintes não-conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 518/2004, para os parâmetros analisados pela CAGECE:

- Cor – Os meses de janeiro/2011 a março/2011, maio/2011 e outubro/2011 apresentaram entre 12,5% e 25,0% de amostras não-conformes;
- Turbidez – Os meses de dezembro/2010 a novembro/2011 apresentaram entre 12,5% e 100,0% de amostras não-conformes;
- Ferro – Os meses de dezembro/2010 a maio/2011, julho/2011, outubro/2011 e novembro/2011 apresentaram 12,5% e 87,5% de amostras não-conformes;
- Alumínio – O mês de fevereiro/2011 apresentou 12,5% de amostras não-conformes.

c) Os resultados das análises físico-químicas registradas no SISÁGUA, provenientes de amostras coletadas na saída da ETA, no período de dezembro/2010 a novembro/2011, apresentaram as seguintes não-conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 518/2004, para os parâmetros analisados pela CAGECE:

- Cor – Os meses de janeiro/2011 a maio/2011, outubro/2011 e novembro/2011 apresentaram entre 1,0% e 8,2% de amostras não-conformes;
- Turbidez – Os meses de janeiro/2011 a novembro/2011 apresentaram entre 5,9% e 13,4% de amostras não-conformes.

d) Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pela UN-BSA, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição, no período de dezembro/2010 a novembro/2011, apresentaram as seguintes não-conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 518/2004, para os parâmetros analisados pela CAGECE:

- Cor – Os meses de janeiro/2011 a maio/2011, agosto/2011 e outubro/2011 apresentaram entre 4,2% e 50,0% de amostras não-conformes;
- Turbidez – Os meses de janeiro/2011 a junho/2011, agosto/2011 e outubro/2011 apresentaram entre 4,2% e 58,3% de amostras não-conformes;

e) Segundo as informações do SISÁGUA, as amostras das análises físico-químicas coletadas na rede de distribuição, no período de dezembro/2010 a novembro/2011, apresentaram as seguintes não-conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 518/2004, para os parâmetros analisados pela CAGECE:

- Cor – Os meses de janeiro/2011 a maio/2011, agosto/2011 e outubro/2011 apresentaram entre 4,2% e 50,0% de amostras não-conformes;
- Turbidez – Os meses de janeiro/2011 a junho/2011, agosto/2011 e outubro/2011 apresentaram entre 4,2% e 58,3% de amostras não-conformes.

