

1. LAVRATURA

TN/CSB/0180/2012

Local: Fortaleza-CE

Data: **30/05/12**

2. ENTIDADE REGULADORA

Nome: ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará

Endereço: Av. Santos Dumont, 1789 – 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE

3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA

Nome: Márcio Gomes Rebello Ferreira

Cargo/Função: Analista de Regulação

Matrícula: 108-1-2

Assinatura:

4. AGENTE AUTUADO

Nome: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE

Qualificação: Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto

Endereço: Rua Lauro Vieira Chaves, 1030 – Aeroporto, Fortaleza-Ce

5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO

Prazo e local para acolhimento da manifestação: O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 – 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.

Nome: Alceu de Castro Galvão Júnior

Cargo/Função: Coordenador de Saneamento Básico

6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)

Município de Acopiara

Recebi em:

Assinatura:

7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS E INDICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES, RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES.

PROCESSO Nº PCSB/CSB/0091/2012 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0027/2012

CONSTATAÇÃO - C3

QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL

a) As médias mensais das análises físico-químicas registradas nos RECOPs, provenientes de amostras coletadas na saída da ETA, no período de março/2011 a fevereiro/2012, apresentaram os seguintes resultados em relação aos padrões de potabilidade estabelecidos pelas Portarias MS 518/2004 e MS 2.914/2011, para os parâmetros analisados pela CAGECE:

- Turbidez – 7 (sete) meses dentre os 12 (doze) analisados apresentaram valores médios mensais acima do valor máximo de referência ;
- Cor – 3 (três) meses dentre os 12 (doze) analisados apresentaram valores médios mensais acima do valor máximo de referência.

b) Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BAJ e GECCOQ, provenientes de amostras coletadas na saída da ETA, no período de março/2011 a fevereiro/2012, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pelas Portarias MS 518/2004 e MS 2.914/2011, para os parâmetros analisados pela CAGECE:

- Turbidez – os meses de março/2011 a julho/2011 e outubro/2011 apresentaram entre 14,3% e 100,0% das amostras não conformes;
- Cor – os meses de abril/2011 a julho/2011 apresentaram entre 12,5% e 42,9% das amostras não conformes;
- Ferro – o mês de maio/2011 apresentou 25,0% das amostras não conformes.

c) Os resultados das análises físico-químicas registradas no SISÁGUA, provenientes de amostras coletadas na saída da ETA, no período de março/2011 a fevereiro/2012, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pelas Portarias MS 518/2004 e MS 2.914/2011, para os parâmetros analisados pela CAGECE:

- Turbidez – os meses de março/2011 a fevereiro/2012 apresentaram entre 5,7% e 100,0% das amostras não conformes;
- Cor – os meses de abril/2011 a julho/2011 e janeiro/2012 apresentaram entre 3,1% e 86,0% das amostras não conformes.

d) Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BAJ e GECCOQ, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição, no período de março/2011 a fevereiro/2012, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pelas Portarias MS 518/2004 e MS 2.914/2011, para os parâmetros analisados pela CAGECE:

- Turbidez – os meses de abril/2011, julho/2011, setembro/2011 e janeiro/2012 apresentaram entre 2,9% e 11,4% das amostras não conformes;
- Cor – os meses de abril/2011 a julho/2011 e janeiro/2012 apresentaram entre 2,9% e 60,0% das amostras não conformes;
- Ferro – o mês de abril/2011 apresentou 75,0% das amostras não conformes.

e) Os resultados de análises físico-químicas registradas no SISÁGUA, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição, no período de março/2011 a fevereiro/2012, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pelas Portarias MS 518/2004 e MS 2.914/2011, para os parâmetros analisados pela CAGECE:

- Turbidez – os meses de abril/2011, julho/2011, setembro/2011 e janeiro/2012 apresentaram entre 2,9% e 11,4% das amostras não conformes,
- Cor – os meses de abril/2011 a julho/2011 e janeiro/2012 apresentaram entre 2,9% e 60,0% das amostras não conformes.

f) Os resultados dos exames bacteriológicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BAJ e GECCOQ, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição, no período de março/2011 a fevereiro/2012, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pelas Portarias MS 518/2004 e MS 2.914/2011:

