

**1. LAVRATURA**

**TN/CSB/0320/2013**

Local: Fortaleza-CE

Data: 05/12/13

**2. ENTIDADE REGULADORA**

Nome: ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do estado do Ceará

Endereço: Av. Santos Dumont, 1789 - 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE

**3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA**

Nome: Geraldo Basílio Sobrinho

Cargo/Função: Analista de Regulação

Matrícula: 049-1-x

Assinatura:

**4. AGENTE AUTUADO**

Nome: Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Qualificação: Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto

Endereço: Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza - CE

**5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO**

Prazo e local para acolhimento da manifestação:

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 - 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.

Nome: Alceu de Castro Galvão Júnior

Cargo/Função: Coordenador de Saneamento Básico

**6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)**

Município de Barroquinha

Recebi em:

Assinatura:

**7. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADE, DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÕES.**

**PROCESSO Nº PCSB/CSB/0131/2013 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0039/2013**

**CONSTATAÇÃO - C2**

a) Das 9 (nove) medições instantâneas de pressão realizadas, 7 (sete) situaram-se abaixo de 10 mca;  
b) O monitoramento da pressão com a instalação 09:35 horas do dia 24/09/2013 e retirada às 09:35 horas do dia 25/09/13, do aparelho datalogger, no endereço localizada na Rua Celsa de Paula, também apresentou pontos abaixo do padrão estabelecido.

**INFRAÇÃO - 01.05**

**NÃO CONFORMIDADE NC2** - A CAGECE não está cumprindo os artigos 2º, 37 e 137 da Resolução nº 130/2010 da ARCE, além de infringir o art. 22 da Lei 8078 (CDC).

**DETERMINAÇÃO**

D1 - A CAGECE deve fornecer água com pressão de acordo com os limites definidos pela legislação, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C2.

**Prazo para atendimento: 180 dias**