

Termo de Notificação - TN

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Processo: | PCSB/CSB/0353/2014 |
| Nome da Fiscalização: | AF SAA de Flores (Russas) |
| Relatório de fiscalização: | RF/CSB/0057/2014 |

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

| | |
|-----------|--|
| Nome: | Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará. |
| Endereço: | Av. Santos Dumont, 1789 14º andar Aldeota CEP 60150-160. Fortaleza-CE. |
| Telefone: | (85) 3101-1027 |

2. Identificação do Notificado

| | |
|---------------|--|
| Nome: | CAGECE |
| CNPJ: | 07040108000157 |
| Responsável: | André Macedo Facó |
| Qualificação: | Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Endereço: | Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE |

3. Descrição dos Fatos Apurados

| | |
|-------------------|---|
| Determinação: | D3 Flores 12/2014 |
| Constatações: | <ul style="list-style-type: none"> -Não existe identificação da EEAT-01. -Não existe identificação dos poços PT-01 e PT-02. -O aerador está sem identificação e com a pintura deteriorada; A escada de acesso ao aerador está danificada, sem fixação e apresentando corrosão; O guarda-corpo da escada de acesso ao aerador apresenta corrosão. -Na casa de química a identificação está apagada e a pintura e reboco estão deteriorados. -Nos reservatórios RAP-01 e REL-01 a pintura está deteriorada; o reservatório RAP-01 está sem identificação; No reservatório REL-01 a tampa de inspeção não está adequadamente vedada; A escada de acesso ao RAP-01 não está fixa e encontra-se em mau estado de conservação; A tubulação de ventilação do reservatório REL-01 está sem tela de proteção. -Ocorre vazamento no registro do filtro F-01. -No reservatório RAP-01 a cobertura está danificada. -Existe um registro de descarga soterrado localizado na Rua Raimundo Alves Maia. -O último registro de realização de limpeza e lavagem dos reservatórios é anterior a 6 (seis) meses - dezembro/2012. -Não existe extintor de incêndio no almoxarifado; Não existe extintor de incêndio na loja de atendimento. |
| Orientação: | A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C3. |
| Prazo (dias): | 120 |
| Fundamento Legal: | <p>Art.119 da Res. 130/2010 da ARCE - O prestador de serviços é responsável pela operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, devendo mantê-las em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e de segurança.</p> <p>§1º - No cumprimento do bom estado de limpeza, conservação, manutenção e organização, o prestador de serviços deverá tomar as providências necessárias para garantir condições satisfatórias de higiene, evitar a deterioração das</p> |

Constatações:

| | |
|------------|--|
| | <p>instalações e demais estruturas, verificar possíveis contaminações do meio ambiente e minimizar perda de água.</p> <p>§2º - No cumprimento da segurança, devem ser observados os fatores que possam ocasionar acidentes e as condições de restrição do acesso de terceiros a área física dos sistemas, como a presença de sinalizadores e avisos de advertência.</p> <p>-</p> <p>Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.</p> <p>Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.</p> <p>-</p> <p>Art. 2º da Res. nº 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, o planejamento, a execução das obras e instalações, a operação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamento, reservação e distribuição de água, e o esgotamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, a medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e arrecadação de valores e monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta Resolução, observados os contratos de concessão e de programa de cada município.</p> <p>-</p> <p>Art.126 da Res. 130/2010 da ARCE - Visando garantir a qualidade da água fornecida aos usuários, o prestador de serviços deve realizar a limpeza e desinfecção dos reservatórios de distribuição e acumulação a cada período de, no máximo, 6 (seis) meses.</p> <p>§1º - A realização da limpeza dos reservatórios deve ser registrada em documento específico.</p> <p>§2º - Os resíduos e a água resultantes da limpeza dos reservatórios devem ser dispostos em local adequado, autorizado pelo órgão competente.</p> |
| Infrações: | 01.07 - Operação e manutenção inadequadas - Não realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. |

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE, indicado no quadro a seguir.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

| | | |
|---------------|-----------------------------|--------------------|
| Nome: | Marcelo Silva de Almeida | |
| Cargo/Função: | Analista de Regulação | Matricula: 127-1-8 |
| Lotação: | Coordenadoria de Saneamento | |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Fortaleza, 18/12/2014 | Assinatura: |
| Recebido em: ___/___/___ | |
| Por _____ | |
| Identificação | Assinatura |