

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0147/2016
Nome da Fiscalização:	AF no SAA e SES de Mulungu
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0034/2016

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Av. Santos Dumont, 1789 14º andar Aldeota CEP 60150-160. Fortaleza-CE.
Telefone:	(85) 3101-1027

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D2 (RF/CSB/034/2016)
Constatações:	<ul style="list-style-type: none"> - A cerca de delimitação do poço PT-05 está danificada. - Ausência de iluminação na casa de química da ETE. - A lâmpada da casa de apoio do operador da ETE não está acendendo. - A lâmpada da casa de abrigo do gerador de energia elétrica não está acendendo. - O grupo gerador da elevatória de esgoto EEE não está funcionando. - O dois registros do RAP-02 apresentam vazamento. - Ausência de identificação no RAP-01. - O RAP-02 apresenta pintura deteriorada. - A escada do RAP-02 apresenta pintura deteriorada. - O portão da casa de abrigo do quadro de comando do poço PT-05 está danificado. - O quadro de comando do poço PT-05 está com pintura deteriorada. - Não existe identificação nos poços PT-06, PT-13 e PT-14. - A lâmpada do abrigo do QC do PT-09 não está acendendo. - Ausência de iluminação na elevatória de água Booster Sítio Espeto. - A escada de acesso ao poço de sucção da ETE está danificada. - A plataforma de secagem da ETE necessita de limpeza. - Ausência de identificação no tanque de contato da ETE, nos reatores UASB e aeróbios. - O guarda-corpos da escada de acesso ao reator aeróbio 01 apresenta haste danificada. - O guarda-corpos da cobertura do reator aeróbio 02 apresenta haste danificada. - A casa de química da ETE apresenta revestimento das paredes deteriorado.
Orientação:	A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C2.
Prazo (dias):	120
Fundamento Legal:	Art.119 da Res. 130/2010 da ARCE - O prestador de serviços é responsável pela operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, devendo mantê-las em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e de segurança.

Constatações:

Fundamento Legal:	<p>§1o - No cumprimento do bom estado de limpeza, conservação, manutenção e organização, o prestador de serviços deverá tomar as providências necessárias para garantir condições satisfatórias de higiene, evitar a deterioração das instalações e demais estruturas, verificar possíveis contaminações do meio ambiente e minimizar perda de água.</p> <p>§2o - No cumprimento da segurança, devem ser observados os fatores que possam ocasionar acidentes e as condições de restrição do acesso de terceiros a área física dos sistemas, como a presença de sinalizadores e avisos de advertência.</p> <p>-</p> <p>Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.</p> <p>Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.</p> <p>-</p> <p>Art. 2º da Res. nº 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, o planejamento, a execução das obras e instalações, a operação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamento, reservação e distribuição de água, e o esgotamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, a medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e arrecadação de valores e monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta Resolução, observados os contratos de concessão e de programa de cada município.</p>
Infrações:	01.07 - Operação e manutenção inadequadas - Não realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador de Saneamento Básico.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Marcelo Silva de Almeida		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	127-1-8
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 26/10/2016	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____