

## Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0272/2016
Nome da Fiscalização:	AF no SAA de Antonina do Norte (Sede) e localidade Taboleiro
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0001/2017

### 1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Av. Santos Dumont, 1789   14º andar   Aldeota   CEP 60150-160. Fortaleza-CE.
Telefone:	(85) 3101-1027

### 2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

### 3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	Recomendações (RF/CSB/0001/2017)
Constatações:	-A identificação do escritório da CAGECE do SAA da Sede de Antonina do Norte está com pouca visibilidade. -A Licença de Operação da SEMACE para a ETA do SAA da Sede de Antonina do Norte está vencida desde 23/09/16. -As identificações das elevatórias EEAT-02 e EEAT-03 do SAA da Sede de Antonina do Norte estão incompletas.
Orientação:	R1 - A CAGECE procure providenciar a Licença Operacional da SEMACE para a ETA do SAA da Sede de Antonina do Norte; R2 - A CAGECE procure manter todos os componentes do sistema com identificação visível; R3 - A CAGECE procure manter a identificação do escritório visível.
Fundamento Legal:	Recomendação Geral - Não se caracteriza como não-conformidade por não se enquadrar nas infrações previstas na Resolução da ARCE nº 147/2010 e, no caso de excassez hídrica, existir Plano de Emergência e Contingência ou Plano de Racionamento de Água.
Infrações:	Recomendação - Não se enquadra nas infrações da Resolução 147/2010 da ARCE.

### 4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador de Saneamento Básico.

### 5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Marcelo Silva de Almeida		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	127-1-8
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 31/01/2017	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____