

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0004/2017
Nome da Fiscalização:	AF do SAA de Morrinhos e Localidade de Sítio Alegre
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0007/2017

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Av. Santos Dumont, 1789 14º andar Aldeota CEP 60150-160. Fortaleza-CE.
Telefone:	(85) 3101-1027

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D3 (RF/CSB/0007/2017)
Constatações:	<p>-A tampa de inspeção do reservatório RAP-01, do SAA da Sede de Morrinhos, não garante vedação;</p> <p>-A tampa de inspeção do reservatório RAP-03 do SAA da Localidade de Sítio Alegre não garante vedação.</p> <p>-A última limpeza e desinfecção dos reservatórios do SAA da Localidade de Sítio Alegre foi realizada em julho/2016, portanto há mais de 6 (seis) meses;</p> <p>-Não existe tela de proteção na tubulação de ventilação do reservatório RAP-02 do SAA da Sede de Morrinhos;</p> <p>-Não é possível identificar as datas de validade da recarga e do teste do cilindro na etiqueta do extintor de incêndio do escritório/almoxarifado do SAA da Localidade de Sítio Alegre.</p> <p>-No dia da inspeção os poços PT-22 e PT-25 do SAA da Sede de Morrinhos estavam fora de operação, necessitando de manutenção;</p> <p>-Os poços PT-22, PT-23, PT-24, PT-25, PT-26, PT-27, PT-28, PT-29 e PT-30 do SAA da Sede de Morrinhos não são dotados de laje de proteção;</p> <p>-Os poços PT-01 (Olheiros), PT-02 (Olheiros) e PT-01 (Sítio Alegre) do SAA da Localidade de Sítio Alegre não são dotados de laje de proteção;</p> <p>-A lâmpada da casa de química, localizada junto ao poço PT-01 (Olheiros) do SAA da Localidade de Sítio Alegre não acende;</p> <p>-O guarda-corpo da escada de acesso ao aerador da ETA do SAA da Sede de Morrinhos está em processo de corrosão;</p> <p>-A escada de acesso ao aerador da ETA do SAA da Sede de Morrinhos está em processo de corrosão;</p> <p>-O registro de descarga localizado na Rua Triunfo no SAA da Localidade de Sítio Alegre está com a tampa danificada;</p> <p>-A tampa do registro de descarga localizado na Avenida São Francisco no SAA da Localidade de Sítio Alegre está fora do local;</p>

Constatações:	<p>-Na área da ETA do SAA da Sede de Morrinhos, não existe placa indicativa de que a área pertence à CAGECE; -A escada de acesso aos filtros F-01 e F-02 da ETA do SAA da Sede de Morrinhos está danificada;</p>
Orientação:	<p>A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C3.</p>
Prazo (dias):	<p>120</p>
Fundamento Legal:	<p>Art.119 da Res. 130/2010 da ARCE - O prestador de serviços é responsável pela operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, devendo mantê-las em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e de segurança.</p> <p>§1o - No cumprimento do bom estado de limpeza, conservação, manutenção e organização, o prestador de serviços deverá tomar as providências necessárias para garantir condições satisfatórias de higiene, evitar a deterioração das instalações e demais estruturas, verificar possíveis contaminações do meio ambiente e minimizar perda de água.</p> <p>§2o - No cumprimento da segurança, devem ser observados os fatores que possam ocasionar acidentes e as condições de restrição do acesso de terceiros a área física dos sistemas, como a presença de sinalizadores e avisos de advertência.</p> <p>-</p> <p>Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.</p> <p>Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.</p> <p>-</p> <p>Art. 2º da Res. nº 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, o planejamento, a execução das obras e instalações, a operação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamento, reservação e distribuição de água, e o esgotamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, a medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e arrecadação de valores e monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta Resolução, observados os contratos de concessão e de programa de cada município.</p> <p>-</p> <p>Art.126 da Res. 130/2010 da ARCE - Visando garantir a qualidade da água fornecida aos usuários, o prestador de serviços deve realizar a limpeza e desinfecção dos reservatórios de distribuição e acumulação a cada período de, no máximo, 6 (seis) meses.</p> <p>§1o - A realização da limpeza dos reservatórios deve ser registrada em documento específico.</p> <p>§2o - Os resíduos e a água resultantes da limpeza dos reservatórios devem ser dispostos em local adequado, autorizado pelo órgão competente.</p>
Infrações:	<p>01.07 - Operação e manutenção inadequadas - Não realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.</p>

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador de Saneamento Básico.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Marcelo Silva de Almeida		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	127-1-8
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 03/04/2017	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____