

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0097/2017
Nome da Fiscalização:	AF no SAA/SES de Guaraciaba do Norte e da Localidade de Sussuanha
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0025/2017

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Av. Santos Dumont, 1789 14º andar Aldeota CEP 60150-160. Fortaleza-CE.
Telefone:	(85) 3101-1027

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	Recomendações (RF/CSB/0025/2017)
Constatações:	-Ocorre lançamento de esgoto a céu aberto na Rua Cel. Clínio Memória ao lado da elevatória de esgoto EEE-01 do SES da Sede de Guaraciaba do Norte. -A identificação do reservatório REL-25 do SAA da Localidade de Sussuanha, Município de Guaraciaba do Norte, não está com visibilidade adequada. -A ARCE realizou medições instantâneas de pressão em pontos, devidamente espaçados na rede de distribuição de água, mais especificamente nos cavaletes de ligação de água. Constatou-se pressão fora da faixa de 10mca a 50mca nos seguintes endereços: Praça da Igreja, S/N – Sussuanha e Limoeiro dos Pompeus, S/N - Sussuanha.
Orientação:	R1 - A CAGECE procure adotar medidas junto ao, poder concedente, que visem combater o lançamento de esgoto a céu aberto em locais onde há cobertura do sistema de esgotamento sanitário; R2 - A CAGECE procure manter todos os componentes do sistema com identificação visível; R3 - A CAGECE procure alternativas para fornecer água com pressão de acordo com os limites estabelecidos pela ARCE, em razão do período prolongado de estiagem.
Fundamento Legal:	Recomendação Geral - Não se caracteriza como não-conformidade por não se enquadrar nas infrações previstas na Resolução da ARCE nº 147/2010 e, no caso de excassez hídrica, existir Plano de Emergência e Contingência ou Plano de Racionamento de Água.
Infrações:	Recomendação - Não se enquadra nas infrações da Resolução 147/2010 da ARCE.

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador de Saneamento Básico.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Marcio Gomes Rebello Ferreira		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	108-1-2
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 29/09/2017 Assinatura: _____

Recebido em: __/__/____

Por _____

Identificação

Assinatura _____