

Termo de Notificação - TN

| | |
|----------------------------|--|
| Processo: | PCSB/CSB/0091/2018 |
| Nome da Fiscalização: | AF no SAA e SES de Salitre (Sede) e Localidade de Lagoa dos Crioulos |
| Relatório de fiscalização: | RF/CSB/0023/2018 |

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

| | |
|-----------|---|
| Nome: | Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará. |
| Endereço: | Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza |
| Telefone: | (85) 3194-5605 |

2. Identificação do Notificado

| | |
|---------------|--|
| Nome: | CAGECE |
| CNPJ: | 07040108000157 |
| Responsável: | Neurisângelo Cavalcante de Freitas |
| Qualificação: | Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Endereço: | Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE |

3. Descrição dos Fatos Apurados

| | |
|-------------------|---|
| Determinação: | Recomendações (RF/CSB/023/2018) |
| Constatações: | <p>-A identificação da elevatória EEAT-01 está com pouca visibilidade.</p> <p>-A ARCE realizou medições contínuas de pressão na rede de distribuição do SAA da Sede de Salitre, com instalação às 09:55 horas do dia 31/07/2018 e retirada às 08:55 horas do dia 01/08/2018, do equipamento datalogger. Constatou-se pressão fora da faixa de 10 a 50 mca no seguinte endereço: Avenida São Pedro, 489.</p> <p>-A ARCE realizou medições instantâneas de pressão nos dias 31/07 e 01/08/2018, em pontos devidamente espaçados na rede de distribuição do SAA da Sede de Salitre, mais especificamente nos cavaletes de ligação. Constatou-se pressão fora da faixa de 10 a 50 mca nos seguintes endereços: Conjunto Novo Salitre, 58; Rua José Dionísio Filho, 120; Rua João Libânio, 549; Rua Antônio Vidal, 93 e Rua São Pedro, 63.</p> |
| Orientação: | <p>R1 - A CAGECE procure manter todos os componentes do sistema com identificação visível;</p> <p>R2 - A CAGECE procure alternativas para fornecer água com pressão de acordo com os limites estabelecidos pela ARCE, em razão do período prolongado de estiagem.</p> |
| Fundamento Legal: | Recomendação Geral - Não se caracteriza como não-conformidade por não se enquadrar nas infrações previstas na Resolução da ARCE nº 147/2010 e, no caso de excassez hídrica, existir Plano de Emergência e Contingência ou Plano de Racionamento de Água. |
| Infrações: | Recomendação - Não se enquadra nas infrações da Resolução 147/2010 da ARCE. |

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador de Saneamento Básico.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

| | | | |
|---------------|-----------------------------|------------|---------|
| Nome: | Marcelo Silva de Almeida | | |
| Cargo/Função: | Analista de Regulação | Matricula: | 127-1-8 |
| Lotação: | Coordenadoria de Saneamento | | |

Fortaleza, 27/09/2018 Assinatura: _____

Recebido em: __/__/____

Por _____

Identificação

Assinatura _____