

## Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0013/2022
Nome da Fiscalização:	AF no SAA de Orós e Localidades
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0024/2022

### 1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

### 2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

### 3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D7 (RF/CSB/024/2022)
Constatações:	<p>-A análise quantitativa dos laudos físico-químicos e bacteriológicos da CAGECE produzidos pelo Laboratório Regional UN-BAJ, provenientes de amostras coletadas nas rede de distribuição dos SAA de Orós (Sede) e Localidades de Guassussê e Palestina, no período de out/2021 a mar/2022, demonstra que a CAGECE não está atendendo o plano de amostragem mínimo exigido pela Portaria GM/MS nº 888/2021:</p> <p>Orós (Sede)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Cor aparente - Número de amostras abaixo do mínimo exigido nos meses de outubro/2021 a março/2022;</li> <li>&gt; Turbidez, CRL e Bacteriológicas - Número de amostras abaixo do mínimo exigido nos meses de outubro/2021 a março/2022.</li> </ul> <p>Guassussê:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Cor aparente - Número de amostras abaixo do mínimo exigido nos meses de janeiro a março/2022;</li> <li>&gt; Turbidez, CRL e Bacteriológicas - Número de amostras abaixo do mínimo exigido nos meses de janeiro a março/2022.</li> </ul> <p>Palestina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Cor aparente - Número de amostras abaixo do mínimo exigido nos meses de janeiro a março/2022;</li> <li>&gt; Turbidez e CRL - Número de amostras abaixo do mínimo exigido nos meses de janeiro a março/2022.</li> </ul>
Orientação:	A CAGECE deve desenvolver o controle da qualidade da água bruta e tratada de acordo com o disposto na legislação, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C7.
Prazo (dias):	30
Fundamento Legal:	Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações

Constatações:

Fundamento Legal:	<p>referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.</p> <p>-</p> <p>Art. 4º da Res. nº 122/2009 da ARCE - O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá desenvolver Programas de Monitoramento da Qualidade da Água Bruta e da Água Tratada, nos termos da legislação vigente do Ministério da Saúde.</p> <p>§ 1º - Os Programas de Monitoramento devem ser atualizados pelo menos a cada 12 (doze) meses.</p> <p>§ 2º - O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá dar publicidade ao nível de qualidade da água distribuída à população, nos termos do decreto 5.440/2005 ou legislação substituta.</p>
Infrações:	06.02 - Controle da qualidade da água - Não desenvolver o controle da qualidade da água, bruta e tratada, de acordo com o disposto na legislação.

#### 4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da CSB.

#### 5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Alceu de Castro Galvão Junior		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	047-1-5
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 29/07/2022	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____