

| Termo de Notificação - TN  |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Processo:                  | PCSB/CSB/0022/2020 |
| Nome da Fiscalização:      | AF no SAA de Cruz  |
| Relatório de fiscalização: | RF/CSB/0006/2020   |

### 1. Identificação do Órgão Fiscalizador

|           |   |
|-----------|---|
| Nome:     | Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.                 |
| Endereço: | Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambéba-CEP 60822-325, Fortaleza |
| Telefone: | (85) 3194-5605  |

### 2. Identificação do Notificado

|               |  |
|---------------|--|
| Nome:         | CAGECE   |
| CNPJ:         | 07040108000157   |
| Responsável:  | Neurisângelo Cavalcante de Freitas   |
| Qualificação: | Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Endereço:     | Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE                 |

### 3. Descrição dos Fatos Apurados


|                   |  |
|-------------------|--|
| Determinação:     | Recomendações (RF/CSB/006/2020)  |
| Constatações:     | <p>-Os reservatórios RAP-01 e REL-01 do SAA de Cruz apresentam identificação pouco visível.</p> <p>-A identificação dos poços PT-02, PT-04 e PT-07 do SAA de Cruz está pouco visível.</p> <p>-Não existe registro das limpezas dos reservatório do SAA de Cruz em arquivo ou sistema da CAGECE, estão sendo realizado de maneira informal, por meio de anotações em caderno.</p> <p>-Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BAC, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento do SAA de Cruz, no período de agosto/2019 a janeiro/2020 apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017:</p> <p>-PH: os meses de agosto/19 a janeiro/2020, apresentaram 100% de resultados não conformes.</p> |
| Orientação:       | <p>R1 - A CAGECE procure manter todos os componentes do sistema com identificação visível.</p> <p>R2 - A CAGECE adote medidas para fornecer água tratada com valores de PH recomendados pela Portaria de Consolidação nº 5/2017.</p> <p>R3 - A CAGECE procure melhorar o padrão de registro da limpeza de reservatórios</p>  |
| Fundamento Legal: | Recomendação Geral - Não se caracteriza como não-conformidade por não se enquadrar nas infrações previstas na Resolução da ARCE nº 147/2010 e, no caso de excassez hídrica, existir Plano de Emergência e Contingência ou Plano de Racionamento de Água.   |
| Infrações:        | Recomendação - Não se enquadra nas infrações da Resolução 147/2010 da ARCE.  |

#### 4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador de Saneamento Básico.

#### 5. Representante do Órgão Fiscalizador

|               |                               |            |        |
|---------------|-------------------------------|------------|--------|
| Nome:         | Alceu de Castro Galvão Junior |            |        |
| Cargo/Função: | Analista de Regulação         | Matricula: | 47-1-5 |
| Lotação:      | Coordenadoria de Saneamento   |            |        |

|  |  |
|--|--|
| Fortaleza, 05/05/2020                          | Assinatura:  |
| Recebido em: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> |  |
| Por _____                                      |  |
| Identificação                                  | Assinatura  |