

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0224/2018
Nome da Fiscalização:	AF no SAA e SES de Itaitinga (Sede) e suas localidades Carapió, Lagoa de Dentro, Pedras e Riachão.
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0003/2019

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D2 (RF/CSB/003/2019)
Constatações:	<ul style="list-style-type: none"> -Não existe bomba reserva instalada na captação superficial do SAA da Sede de Itaitinga. -As lâmpadas dos postes da área externa da ETE Angorá do SES de Itaitinga não estão acendendo. -Na ETE Angorá do SES de Itaitinga, as lâmpadas da casa de abrigo do operador e do banheiro não estão acendendo. -Na elevatória de água EEAT-01 do SAA da Sede de Itaitinga a porta da casa de abrigo está sem maçaneta. -Na ETA do SAA da Sede de Itaitinga o dosador de flúor está com defeito. -Há sinais de vazamento na parede do filtro F-04 da ETA do SAA da Sede de Itaitinga. -O filtro F-04, da ETA do SAA da Sede de Itaitinga, está com pintura deteriorada. -Ocorre vazamento nos registros dos filtros F-01 e F-02, da ETA do SAA da Sede de Itaitinga. -Os registros dos filtros F-01 e F-02 da ETA do SAA da Sede de Itaitinga não vedam. -O guarda-corpo do filtro F-02 da ETA do SAA da Sede de Itaitinga está em processo de corrosão. -Na ETA do SAA da Sede de Itaitinga a lâmpada da casa de química não está acendendo. -As tampas dos filtros F-02 e F-04, da ETA do SAA da Sede de Itaitinga, estão em processo de corrosão. -A escada de acesso ao reservatório REL-01 do SAA da Sede de Itaitinga está em processo de corrosão. -O reservatório REL-01, do SAA da Sede de Itaitinga, está com pintura deteriorada.
Orientação:	A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C3.

Constatações:

Prazo (dias):	120
Fundamento Legal:	<p>Art.119 da Res. 130/2010 da ARCE - O prestador de serviços é responsável pela operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, devendo mantê-las em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e de segurança.</p> <p>§1o - No cumprimento do bom estado de limpeza, conservação, manutenção e organização, o prestador de serviços deverá tomar as providências necessárias para garantir condições satisfatórias de higiene, evitar a deterioração das instalações e demais estruturas, verificar possíveis contaminações do meio ambiente e minimizar perda de água.</p> <p>§2o - No cumprimento da segurança, devem ser observados os fatores que possam ocasionar acidentes e as condições de restrição do acesso de terceiros a área física dos sistemas, como a presença de sinalizadores e avisos de advertência.</p> <p>-</p> <p>Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.</p> <p>Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.</p> <p>-</p> <p>Art. 2º da Res. nº 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, o planejamento, a execução das obras e instalações, a operação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamento, reservação e distribuição de água, e o esgotamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, a medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e arrecadação de valores e monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta Resolução, observados os contratos de concessão e de programa de cada município.</p>
Infrações:	01.07 - Operação e manutenção inadequadas - Não realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador de Saneamento Básico.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Marcelo Silva de Almeida		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	127-1-8
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 11/02/2019	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____