

Termo de Notificação - TN

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Processo: | PCSB/CSB/0040/2022 |
| Nome da Fiscalização: | AF do SAA de Jati |
| Relatório de fiscalização: | RF/CSB/0004/2023 |

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

| | |
|-----------|---|
| Nome: | Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará. |
| Endereço: | Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza |
| Telefone: | (85) 3194-5605 |

2. Identificação do Notificado

| | |
|---------------|--|
| Nome: | CAGECE |
| CNPJ: | 07040108000157 |
| Responsável: | Neurisângelo Cavalcante de Freitas |
| Qualificação: | Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Endereço: | Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE |

3. Descrição dos Fatos Apurados

| | |
|-------------------|--|
| Determinação: | Recomendações (RF/CSB/004/2023) |
| Constatações: | <p>-Em setembro de 2022, os respectivos percentuais de cobertura e atendimento foram de 99,90% e 73,94% no SAA de Jati. Portanto há 25,96% de ligações que poderiam se interligar ao sistema.</p> <p>- No universo de 1.428 ligações de água no SAA de Jati, foram identificadas apenas 31 unidades enquadradas na Tarifa Social, o que representa 2,17% do total;</p> <p>- A Licença de Operação da SEMACE para o SAA/ETA de Jati encontra-se vencida. A CAGECE apresentou a Solicitação da regularização da Licença Ambiental Única, junto ao órgão ambiental, SPU - 00286758/2019, datada de 21 de janeiro de 2021.</p> |
| Orientação: | <p>R1 - A CAGECE deve adotar medidas junto à população, que visem a conexão dos usuários à rede de abastecimento;</p> <p>R2 - A CAGECE deve realizar campanha de divulgação, junto à população do município, acerca dos critérios elegíveis para enquadramento da Tarifa Social, a fim de promover o recadastramento dos potenciais usuários desta categoria;</p> <p>R3 - A CAGECE deve providenciar a regularização da licença de operação do SAA/ETA de Jati.</p> |
| Fundamento Legal: | Recomendação Geral - Não se caracteriza como não-conformidade por não se enquadrar nas infrações previstas na Resolução da ARCE nº 147/2010 e, no caso de excassez hídrica, existir Plano de Emergência e Contingência ou Plano de Racionamento de Água. |
| Infrações: | Recomendação - Não se enquadra nas infrações da Resolução 147/2010 da ARCE. |

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da CSB.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

| | | | |
|---------------|-----------------------------|------------|---------|
| Nome: | Geraldo Basílio Sobrinho | | |
| Cargo/Função: | Analista de Regulação | Matricula: | 049-1-X |
| Lotação: | Coordenadoria de Saneamento | | |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Fortaleza, 08/02/2023 | Assinatura: |
| Recebido em: __/__/____ | |
| Por _____ | |
| Identificação | Assinatura _____ |