

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0036/2019
Nome da Fiscalização:	AF no SAA e SES de Guaiúba e Localidade Água Verde
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0007/2019

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D3 (RF/CSB/007/2019)
Constatações:	<ul style="list-style-type: none"> -Nas elevatórias de esgoto EEE-02 e EEE-03 do SES da Sede de Guaiúba existe apenas uma bomba instalada. -Não existe grade na chegada do esgoto bruto da ETE do SES da Sede de Guaiúba. -Não existem instalações de iluminação na área da ETE do SES da Sede de Guaiúba. -A calha de saída de água do filtro F-01, do SAA da Localidade de Água Verde, está sem tampa. -Não existe bomba reserva instalada na elevatória de água EEAT-01 do SAA da Sede de Guaiúba. -Não existe ponto para ligação emergencial de gerador de energia elétrica nas elevatórias de esgoto EEE-02 e EEE-03 do SAA da Sede de Guaiúba. -O reservatório REL-01 do SAA da Localidade de Água Verde está sem tampa na abertura de inspeção. -As aberturas de inspeção dos reservatórios RAP-01 e REL-01 do SAA da Sede de Guaiúba estão sem tampa. -Não existe edificação de apoio para os operadores na ETE do SES da Sede de Guaiúba. -O reservatório REL-01 do SAA da Sede de Guaiúba não é dotado de sinalização noturna de obstáculo. -O reservatório RAP-01 do SAA da Sede de Guaiúba não é dotado de tubulação de ventilação. -O reservatório REL-01 do SAA da Sede de Guaiúba não é dotado de guarda-corpo na laje de cobertura. -A laje de cobertura do reservatório REL-01 do SAA da Localidade de Água Verde está danificada. -Ocorre acúmulo de águas pluviais na laje de cobertura do reservatório RAP-01 do SAA da Localidade de Água Verde. -Ocorre acúmulo de lixo na laje de cobertura do reservatório REL-01 do SAA da Sede de Guaiúba.

Constatações:	
Orientação:	A CAGECE deve cumprir as normas técnicas e os procedimentos estabelecidos para a implantação das instalações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C3.
Prazo (dias):	180
Fundamento Legal:	<p>Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.</p> <p>Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.</p> <p>-</p> <p>Art. 2º da Res. nº 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, o planejamento, a execução das obras e instalações, a operação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamento, reservação e distribuição de água, e o esgotamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, a medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e arrecadação de valores e monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta Resolução, observados os contratos de concessão e de programa de cada município.</p> <p>-</p> <p>Art.137 da Res. 130/2010 da ARCE - O prestador de serviços deverá, na fase de elaboração dos projetos, obter as licenças pertinentes dos mesmos e, para a execução das obras, obter todas as demais licenças que se fizerem necessárias, arcando inclusive com o pagamento dos custos correspondentes, bem como utilizar materiais cuja qualidade seja compatível com as normas editadas pelos órgãos técnicos especializados e, ainda, cumprir todas as especificações e normas técnicas brasileiras que assegurem integral solidez e segurança a obra, tanto na sua fase de construção quanto na de operação.</p> <p>§1º - O prestador de serviços ficará responsável pelo desenvolvimento e execução dos projetos básicos e executivos pertinentes à execução das obras.</p> <p>§2º - Não existindo norma nacional aplicável, o prestador de serviços poderá optar pela utilização de materiais padronizados por outra norma internacionalmente reconhecida, devendo antecipadamente justificar a ARCE as razões de tal opção.</p>
Infrações:	01.06 - Não cumprir as normas para implantação - Não cumprir as normas técnicas e os procedimentos estabelecidos para a implantação das instalações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador de Saneamento Básico.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Marcelo Silva de Almeida	
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula: 127-1-8
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento	

Fortaleza, 20/05/2019	Assinatura:
-----------------------	-------------

Recebido em: ___/___/___

Por _____

Identificação

Assinatura _____