

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0041/2020
Nome da Fiscalização:	AF no SAA e SES de Barbalha
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0022/2020

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D3 (RF/CSB/022/2020)
Constatações:	<p>-Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSA, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Barbalha, no período de fev/2020 a jul/2020, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Turbidez: o mês de jul/2020 apresentou 4% de resultados não conformes, porém dentro da tolerância da Portaria; > Cor Aparente: os meses de fev/2020 e jun/2020 apresentaram, respectivamente, 6,5%, 4,2% de resultados não conformes; > Coliformes Totais: os meses de fev/2020 e mar/2020 apresentaram, respectivamente, 2,2% e 7,1% de resultados não conformes; > Escherichia Coli: o mês de mar/2020 apresentou 4,8% de resultados não conformes. <p>-Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSA, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento do SAA de Barbalha, no período de fevereiro a julho de 2020, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação do MS nº 5/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Turbidez: todos os meses de fev/2020 a jul/2020 apresentaram, respectivamente, 6,5%, 10,4%, 23,0%, 9,4%, 24,1% e 6,6% de resultados não conformes; > Cor Aparente: os meses de fev/2020 e abr/2020 a jul/2020 apresentaram, respectivamente, 3,2%, 6,6%, 8,3%, 10,2% e 2,8% de resultados não conformes; > Cloro Residual: o mês de mai/2020 apresentou 2,1% de resultados não conformes > Coliformes Totais: os meses de fev/2020, abr/2020 e mai/2020 apresentaram, respectivamente, 3,2%, 3,3% e 1% de resultados não conformes.
Orientação:	A CAGECE deve fornecer água de acordo com os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C3.

Constatações:

Prazo (dias):	30
Fundamento Legal:	<p>Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.</p> <p>Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.</p> <p>-</p> <p>Art. 3º da Res. nº 122/2009 da ARCE - A água que o PRESTADOR DE SERVIÇOS fornecer para consumo humano deverá atender integralmente aos requisitos de qualidade estabelecidos pela legislação vigente do Ministério da Saúde.</p>
Infrações:	06.01 - Água fora do padrão de potabilidade - Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação.

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Geraldo Basílio Sobrinho		
Cargo/Função:	ANALISTA DE REGULAÇÃO	Matricula:	49-1-X
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 25/09/2020	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____