

## Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0011/2023
Nome da Fiscalização:	AF dos SAA e SES de Crateús
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0015/2023

### 1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

### 2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

### 3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D7 (RF/CSB/015/2023)
Constatações:	<p>- Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pela GECCOQ, provenientes de amostras coletadas na saída das ETE do SES de Crateús, no período de mar/2022 a fev/2023, apresentaram as seguintes não conformidades com relação à legislação ambiental, estabelecida pela Resolução COEMA nº 02/2017:</p> <p>ETE 01 - Ilha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; DBO - fora dos padrões no mês de mai/2022;</li> <li>&gt; Sólidos Sedimentáveis - fora dos padrões nos meses de mai/2022 e nov/2022;</li> <li>&gt; Coliformes Termotolerantes - fora dos padrões nos meses de mai/2022, ago/2022, nov/2022 e fev/2023.</li> </ul> <p>ETE 02 - Ilha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; DBO - fora dos padrões no mês de mai/2022;</li> <li>&gt; Sólidos Sedimentáveis - fora dos padrões nos meses de mai/2022 e nov/2022;</li> <li>&gt; Sulfeto - fora dos padrões no mês de mai/2022.</li> <li>&gt; Coliformes Termotolerantes - fora dos padrões nos meses de mai/2022, ago/2022, nov/2022 e fev/2023.</li> </ul> <p>ETE 03 - Cajás</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; DBO - fora dos padrões no mês de mai/2022;</li> <li>&gt; Sólidos Sedimentáveis - fora dos padrões nos meses de mai/2022 e nov/2022;</li> <li>&gt; Sulfeto - fora dos padrões no mês de nov/2022.</li> <li>&gt; Coliformes Termotolerantes - fora dos padrões nos meses de mai/2022, ago/2022, nov/2022 e fev/2023.</li> </ul> <p>ETE 04 - Patriarca</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sólidos Sedimentáveis - fora dos padrões nos meses de mai/2022 e nov/2022;</li> <li>&gt; Sulfeto - fora dos padrões no mês de mai/2022.</li> <li>&gt; Coliformes Termotolerantes - fora dos padrões nos meses de mar/2022, jun/2022, set/2022 e dez/2023.</li> </ul> <p>ETE 05 - Ilha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sólidos Sedimentáveis - fora dos padrões nos meses de mar/2022 e set/2022;</li> <li>&gt; Sulfeto - fora dos padrões no mês de set/2022;</li> <li>&gt; Coliformes Termotolerantes - fora dos padrões nos meses de mar/2022,</li> </ul>

<p>Constatações:</p>	<p>jun/2022, set/2022 e dez/2022. ETE 06 - Ilha &gt; Sólidos Sedimentáveis - fora dos padrões nos meses de mar/2022 e set/2022; &gt; Sulfeto - fora dos padrões no mês de set/2022; &gt; Coliformes Termotolerantes - fora dos padrões nos meses de mar/2022, jun/2022, set/2022 e dez/2022. ETE 07 - Ilha &gt; Sólidos Sedimentáveis - fora dos padrões no mês set/2022; &gt; Sulfeto - fora dos padrões nos meses de mar/2022 e set/2022; &gt; Coliformes Termotolerantes - fora dos padrões nos meses de mar/2022, jun/2022, set/2022 e dez/2022. ETE 08 - Ilha &gt; Sólidos Sedimentáveis - fora dos padrões no mês set/2022; &gt; Coliformes Termotolerantes - fora dos padrões nos meses de mar/2022, jun/2022, set/2022 e dez/2022. ETE 09 - Venâncio &gt; Sólidos Sedimentáveis - fora dos padrões no mês set/2022; &gt; Sulfeto - fora dos padrões no mês de set/2022; &gt; Coliformes Termotolerantes - fora dos padrões nos meses de mar/2022, jun/2022, set/2022 e dez/2022. ETE 10 - Venâncio &gt; Sólidos Sedimentáveis - fora dos padrões nos meses de mar/2022 e set/2022; &gt; Sulfeto - fora dos padrões nos meses de mar/2022 e set/2022; &gt; Coliformes Termotolerantes - fora dos padrões nos meses de mar/2022, jun/2022, set/2022 e dez/2022. ETE 12 - Altamira &gt; Coliformes Termotolerantes - fora dos padrões nos meses de mar/2022 e jun/2022. ETE 13 - Altamira &gt; Sólidos Sedimentáveis - fora de padrão o mês de mar/2022; &gt; Sulfeto - fora de padrão o mês de mar/2022 &gt; Coliformes Termotolerantes - fora dos padrões nos meses de mar/2022 e jun/2022. ETE Dom Fragoso &gt; Sulfeto - fora de padrão o mês de mar/2022 &gt; Coliformes Termotolerantes - fora dos padrões nos meses de mar/2022 e jun/2022. ETE Revoltosos &gt; DBO Filtrada - fora de padrão o mês de jan/2023. ETE Maratoan &gt; Sólidos Sedimentáveis - fora dos padrões no mês nov/2022.</p>
<p>Orientação:</p>	<p>A CAGECE deve lançar efluentes de acordo com as condições e padrões das normas ambientais, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C7.</p>
<p>Prazo (dias):</p>	<p>1</p>
<p>Fundamento Legal:</p>	<p>Art. 11 da Res. 122/2009 da ARCE - Os requisitos de qualidade de esgotos tratados para lançamento em corpos receptores observarão as características de qualidade da água desses corpos receptores e seus usos preponderantes, segundo a classificação dada pela Regulamentação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Parágrafo único - O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá atender às disposições da legislação estadual em vigor sobre padrões e condições de lançamento dos esgotos tratados. - Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas</p>

Constatações:

Fundamento Legal:	<p>empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.</p> <p>Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.</p> <p>-</p> <p>Art. 2º da Res. nº 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, o planejamento, a execução das obras e instalações, a operação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamento, reservação e distribuição de água, e o esgotamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, a medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e arrecadação de valores e monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta Resolução, observados os contratos de concessão e de programa de cada município.</p> <p>-</p> <p>Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE - O prestador de serviços é responsável pela operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, devendo mantê-las em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e de segurança.</p> <p>§1º - No cumprimento do bom estado de limpeza, conservação, manutenção e organização, o prestador de serviços deverá tomar as providências necessárias para garantir condições satisfatórias de higiene, evitar a deterioração das instalações e demais estruturas, verificar possíveis contaminações do meio ambiente e minimizar perda de água.</p> <p>§2º - No cumprimento da segurança, devem ser observados os fatores que possam ocasionar acidentes e as condições de restrição do acesso de terceiros a área física dos sistemas, como a presença de sinalizadores e avisos de advertência.</p>
Infrações:	04.01 - Lançamento de efluentes - Lançar efluentes em desacordo com as condições e padrões das normas ambientais.

#### 4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da CSB.

#### 5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Alceu de Castro Galvão Junior		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	047-1-5
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 26/07/2023	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____