

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0020/2021
Nome da Fiscalização:	AF Indireta no SAA de Iracema e Localidade de Ema
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0023/2021

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	R1 (RF/CSB/0023/2021)
Constatações:	- A CAGECE apresentou a Solicitação da regularização da Licença Ambiental para o SAA de Iracema (Sede), junto ao órgão ambiental, datada de março de 2018, SPU - 02359292/2021. Já para o SAA de Ema, foi informado em email, datado de 30/06/2021, que o sistema encontrava-se em adequação pela equipe operacional da UNBBJ para que, após melhorias técnicas, a licença fosse solicitada.
Orientação:	A CAGECE deve tomar providências para obtenção das licenças de operação dos SAA/ETA de Iracema (Sede) e de Ema.
Prazo (dias):	30
Fundamento Legal:	Recomendação Geral - Não se caracteriza como não-conformidade por não se enquadrar nas infrações previstas na Resolução da ARCE nº 147/2010 e, no caso de excassez hídrica, existir Plano de Emergência e Contingência ou Plano de Racionamento de Água.
Infrações:	Recomendação - Não se enquadra nas infrações da Resolução 147/2010 da ARCE.

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Geraldo Basílio Sobrinho		
Cargo/Função:	ANALISTA DE REGULAÇÃO	Matricula:	49-1-X
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 02/09/2021	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____