

## Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0010/2023
Nome da Fiscalização:	AF do SAA e SES de Novo Oriente
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0016/2023

### 1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

### 2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

### 3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	Recomendações (RF/CSB/016/2023)
Constatações:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A CAGECE apresentou o comprovante de abertura do processo SPU nº 00602884/2022 de Solicitação de Regularização da Licença de Operação para o Sistema de Abastecimento de Água da sede do município de Novo Oriente.</li> <li>- No universo de 5.919 ligações ativas de água no SAA da Sede de Novo Oriente, foram identificadas 93 unidades enquadradas na Tarifa Social, o que representa 1,57% do total;</li> <li>- Constatou-se que o SES de Novo Oriente possui 1.066 ligações factíveis.</li> </ul>
Orientação:	<ul style="list-style-type: none"> <li>R1 - A CAGECE deve providenciar a regularização da licença de operação do SAA/ETA de Novo Oriente;</li> <li>R2 - A CAGECE deve realizar campanha de divulgação, junto à população do município, acerca dos critérios elegíveis para enquadramento da Tarifa Social, a fim de promover o cadastramento dos potenciais usuários desta categoria;</li> <li>R3 - A CAGECE deve adotar medidas junto à população, que visem a interligação à rede de esgoto da CAGECE.</li> </ul>
Fundamento Legal:	Recomendação Geral - Não se caracteriza como não-conformidade por não se enquadrar nas infrações previstas na Resolução da ARCE nº 147/2010 e, no caso de excassez hídrica, existir Plano de Emergência e Contingência ou Plano de Racionamento de Água.
Infrações:	Recomendação - Não se enquadra nas infrações da Resolução 147/2010 da ARCE.

### 4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da CSB.

### 5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Alceu de Castro Galvão Junior		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	047-1-5
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 26/07/2023      Assinatura: \_\_\_\_\_

Recebido em: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Por \_\_\_\_\_

Identificação

Assinatura \_\_\_\_\_