

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0023/2021
Nome da Fiscalização:	AF Indireta no SAA e SES de Cedro e Localidade
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0031/2021

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D4 (RF/CSB/031/2021)
Constatações:	<p>-Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pela GECCOQ, provenientes de amostras coletadas na saída das ETE's do SES de Cedro, no período de set/2020 a fev/2021, apresentaram as seguintes não conformidades com relação à legislação ambiental, estabelecida pela Resolução COEMA n° 02/2017:</p> <p>ETE-01 DBO - fora do padrão no mês de dez/2020; Materiais Flutuantes - fora dos padrões nos meses de set/2020 e dez/2020; Sólidos Sedimentáveis - fora do padrão no mês de dez/2020; Sólidos Suspensos Totais - fora dos padrões nos meses de set/2020 e dez/2020.</p> <p>ETE-02 DBO - fora dos padrões nos meses de out/2020 e dez/2020; Materiais Flutuantes - fora dos padrões nos meses de set/2020 e out/2020; Sólidos Sedimentáveis - fora do padrão nos meses de out/2020 e dez/2020; Sólidos Suspensos Totais - fora dos padrões nos meses de set/2020, out/2020 e dez/2020; E-Coli - fora dos padrões nos meses de set/2020 e out/2020.</p> <p>ETE-03 DBO - fora do padrão no mês de out/2020; Materiais Flutuantes - fora dos padrões nos meses de set/2020 e out/2020; Sólidos Sedimentáveis - fora do padrão no mês de out/2020; Sólidos Suspensos Totais - fora dos padrões nos meses de set/2020 e out/2020; Óleos e Graxas: fora do padrão no mês de out/2020.</p> <p>ETE-04 DBO - fora do padrão no mês de out/2020; Materiais Flutuantes - fora do padrão no mês de out/2020; Sólidos Sedimentáveis - fora do padrão no mês de out/2020; Sólidos Suspensos Totais - fora do padrão no mês de out/2020.</p> <p>ETE-05 DBO - fora do padrão no mês de out/2020; Materiais Flutuantes - fora do padrão no mês de out/2020;</p>

Constatações:	Sólidos Sedimentáveis - fora do padrão no mês de out/2020; Sólidos Suspensos Totais - fora do padrão no mês de out/2020; Óleos e Graxas - fora do padrão no mês de out/2020; E-Coli - fora do padrão no mês de out/2020.
Orientação:	A CAGECE deve lançar efluentes de acordo com as condições e padrões das normas ambientais, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C4.
Prazo (dias):	1
Fundamento Legal:	<p>Art. 11 da Res. 122/2009 da ARCE - Os requisitos de qualidade de esgotos tratados para lançamento em corpos receptores observarão as características de qualidade da água desses corpos receptores e seus usos preponderantes, segundo a classificação dada pela Regulamentação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).</p> <p>Parágrafo único - O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá atender às disposições da legislação estadual em vigor sobre padrões e condições de lançamento dos esgotos tratados.</p> <p>-</p> <p>Art. 2º da Res. nº 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, o planejamento, a execução das obras e instalações, a operação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamento, reservação e distribuição de água, e o esgotamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, a medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e arrecadação de valores e monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta Resolução, observados os contratos de concessão e de programa de cada município.</p> <p>-</p> <p>Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE - O prestador de serviços é responsável pela operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, devendo mantê-las em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e de segurança.</p> <p>§1º - No cumprimento do bom estado de limpeza, conservação, manutenção e organização, o prestador de serviços deverá tomar as providências necessárias para garantir condições satisfatórias de higiene, evitar a deterioração das instalações e demais estruturas, verificar possíveis contaminações do meio ambiente e minimizar perda de água.</p> <p>§2º - No cumprimento da segurança, devem ser observados os fatores que possam ocasionar acidentes e as condições de restrição do acesso de terceiros a área física dos sistemas, como a presença de sinalizadores e avisos de advertência.</p>
Infrações:	04.01 - Lançamento de efluentes - Lançar efluentes em desacordo com as condições e padrões das normas ambientais.

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador de Saneamento Básico.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Alceu de Castro Galvão Junior		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	47-1-5
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 22/09/2021	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____