

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0034/2022
Nome da Fiscalização:	AF Eventual dos SAA e SES de Granjeiro
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0038/2022

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D5 (RF/CSB/0038/2022)
Constatações:	<p>- Os resultados dos laudos de análises de turbidez, provenientes de amostras coletadas na saída dos filtros do SAA de Granjeiro para os meses de maio/2022 a julho/2022, apresentaram, respectivamente, 100,0%, 88,9% e 94,8% de resultados não conformes de acordo com a Portaria GM/MS nº 888/2021. Ressalta-se por oportuno que os laudos apresentados não indicaram se as amostras foram oriundas do filtro 1 ou filtro 2.</p> <p>- Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos, produzidos pelo Laboratório Regional da UNBSA, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento do SAA de Granjeiro no período de março/2022 a agosto/2022, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021:</p> <p>> Cor aparente - os meses de março/2022, abril/2022, maio/2022, julho/2022 e agosto/2022 apresentaram 20,0%, 75,0%, 50,0%, 20,0% e 75,0% de resultados não conformes;</p> <p>> Coliformes totais - os meses de maio/2022 e agosto/2022 apresentaram 25,0% e 25,0% de resultados não conformes.</p> <p>- Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pelo Laboratório Regional da UNBSA, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Granjeiro, no período de março/2022 a agosto/2022, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021:</p> <p>> Turbidez - O mês de junho/2022 apresentou 20,0% de resultados não conformes;</p> <p>> Cor aparente - os meses de março/2022, abril/2022, maio/2022, julho/2022 e agosto/2022 apresentaram 16,6%, 83,3%, 50,0%, 16,6% e 40,0% de resultados não conformes.</p>
Orientação:	A CAGECE deve fornecer água de acordo com os padrões de potabilidade

Constatações:	estabelecidos pela legislação, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C5.
Prazo (dias):	1
Fundamento Legal:	Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código. - Art. 3º da Res. nº 122/2009 da ARCE - A água que o PRESTADOR DE SERVIÇOS fornecer para consumo humano deverá atender integralmente aos requisitos de qualidade estabelecidos pela legislação vigente do Ministério da Saúde.
Infrações:	06.01 - Água fora do padrão de potabilidade - Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação.

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da CSB.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Alceu de Castro Galvão Junior		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	047-1-5
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 11/11/2022	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____