

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0037/2022
Nome da Fiscalização:	AF dos SAA de Lavras da Mangabeira e Localidades
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0042/2022

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D1 (RF/CSB/0042/2022)
Constatações:	<p>- A CSB utilizou dataloggers para aferições das pressões nas redes de distribuição da sede e localidades, com medições realizadas em intervalos de 10 minutos, de maneira que se observou os seguintes resultados, em desconformidade com o artigo 120 da Resolução ARCE nº 130/2010:</p> <p>> Mangabeira: das 123 mensurações efetuadas no endereço Rua Cândido Salvador Dias, nº 10 (unidade usuária nº 025561715), entre às 16:10 do dia 17/10/2022 e 12:30 de 18/10/2022, 85 apresentaram pressão nula e 96 estiveram abaixo de 10 mca, o que representa, respectivamente, 69,1% e 78,0% do período analisado;</p> <p>> Quitaiús: das 141 mensurações efetuadas no endereço Rodovia Padre Cícero, S/N (Unidade Básica de Saúde de Quitaiús), entre às 11:30 do dia 18/10/2022 e 10:50 de 19/10/2022, 42 estiveram abaixo de 10 mca, o que representa 29,8% do período analisado;</p> <p>> Amaniutuba: das 139 mensurações efetuadas no endereço Rua Sérgio Francisco Bezerra, nº 600 (unidade usuária nº 091460239), entre às 09:20 do dia 19/10/2022 e 08:20 de 20/10/2022, 81 apresentaram pressão nula e 139 estiveram abaixo de 10 mca, o que representa, respectivamente, 58,3% e 100,0% do período analisado;</p> <p>> Sede: das 116 mensurações efetuadas no endereço Rua José Lobo, nº 5 (unidade usuária nº 25435531), entre às 13:30 do dia 19/10/2022 e 08:40 de 20/10/2022, 68 estiveram abaixo de 10 mca, o que representa 58,6% do período analisado.</p>
Orientação:	A CAGECE deve fornecer água com pressão de acordo com os limites estabelecidos pela ARCE, visando corrigir as não conformidades verificadas na constatação C1.

Constatações:

Prazo (dias):	30
Fundamento Legal:	<p>Art.120 da Res. 130/2010 da ARCE - O fornecimento de água deverá ser realizado mantendo uma pressão dinâmica disponível mínima de 10 mca (dez metros de coluna de água) referida ao nível do eixo da via pública, em determinado ponto da rede pública de abastecimento de água, sob condição de consumo não nulo.</p> <p>§1o - A pressão estática máxima não poderá ultrapassar a 50 mca (cinquenta metros de coluna de água) referida ao nível do eixo da via pública, em determinado ponto da rede pública de abastecimento de água, sob condição de consumo nulo.</p> <p>§2o - O prestador de serviços será dispensado do cumprimento do requisito a que se refere o caput deste artigo, caso comprove que:</p> <p>I - a baixa pressão ocorreu por período não superior a uma hora contínua devido às demandas de pico locais, com um limite de duas vezes para cada vinte e quatro horas;</p> <p>II - a baixa pressão está associada a uma fuga identificada ou a um corte de energia elétrica não atribuído ao prestador de serviços;</p> <p>III - a baixa pressão ocorreu devido as obras de reparação, manutenção ou construções novas, desde que o prestador de serviços tenha dado o aviso prévio de quarenta e oito horas aos usuários afetados;</p> <p>IV - a baixa pressão tenha sido ocasionada por fatos praticados ou atribuídos a terceiros não vinculados ao prestador de serviços e sem seu consentimento.</p> <p>-</p> <p>Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.</p> <p>Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.</p> <p>-</p> <p>Art. 2º da Res. nº 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, o planejamento, a execução das obras e instalações, a operação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamento, reservação e distribuição de água, e o esgotamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, a medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e arrecadação de valores e monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta Resolução, observados os contratos de concessão e de programa de cada município.</p>
Infrações:	01.05 - Pressão em desacordo com a legislação - Fornecer água com pressão em desacordo com os limites estabelecidos pela ARCE.

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da CSB.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Alceu de Castro Galvão Junior		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	047-1-5
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 01/12/2022	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____