

## Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0037/2022
Nome da Fiscalização:	AF dos SAA de Lavras da Mangabeira e Localidades
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0042/2022

### 1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

### 2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

### 3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	Recomendações (RF/CSB/0042/2022)
Constatações:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RAP-01 da Sede de Lavras da Mangabeira possui escada sem gaiola de proteção;</li> <li>- A CAGECE apresentou pedidos de renovação das Licenças de Operação relacionados ao SAA da Localidade de Amaniutuba com data em agosto/2016, ao SAA da Sede do Município e Localidade de Quitaiús em fevereiro/2018 e ao SAA da Localidade de Mangabeira com data em janeiro/2019;</li> <li>- De acordo com a Relação dos Usuários com Tarifa Social da Sede de Lavras da Mangabeira, a qual a CAGECE informou contemplar Amaniutuba e Quitaiús, verifica-se que as localidades não possuem usuários classificados como sociais. Outrossim, no SAA de Mangabeira, foram identificadas apenas 22 unidades enquadradas na Tarifa Social, o que representa 2,64% do total de ligações da localidade, assim como, para o SAA da Sede de Lavras da Mangabeira foram identificados 65 usuários sociais, representando 1,39% do número de ligações do local;</li> <li>- A Sede de Lavras da Mangabeira e a Localidade de Mangabeira possuem, respectivamente, 1.335 e 1.761 metros de tubulação em cimento de amianto nas Redes de Distribuição, o que aumenta as ocorrências de rupturas e vazamentos.</li> </ul>
Orientação:	<ul style="list-style-type: none"> <li>R1 - A CAGECE instale gaiola de proteção na escada do RAP-01 da Sede de Lavras da Mangabeira;</li> <li>R2 - A CAGECE deve providenciar a regularização das licenças de operação do SAA de Amaniutuba, do SAA de Mangabeira, bem como do SAA da Sede de Lavras da Mangabeira e Quitaiús;</li> <li>R3 - A CAGECE efetue o cadastramento dos usuários sociais das localidades de Amaniutuba e Quitaiús, assim como recadastramento dos usuários sociais de Mangabeira e Sede de Lavras da Mangabeira;</li> <li>R4 - A CAGECE substitua as tubulações de cimento de amianto da Sede de Lavras da Mangabeira e da Localidade de Mangabeira.</li> </ul>

Constatações:

Fundamento Legal:	Recomendação Geral - Não se caracteriza como não-conformidade por não se enquadrar nas infrações previstas na Resolução da ARCE nº 147/2010 e, no caso de excassez hídrica, existir Plano de Emergência e Contingência ou Plano de Racionamento de Água.
Infrações:	Recomendação - Não se enquadra nas infrações da Resolução 147/2010 da ARCE.

#### 4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da CSB.

#### 5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Alceu de Castro Galvão Junior		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	047-1-5
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 01/12/2022	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____