

**1. LAVRATURA** **TN/CSB/0106/2014**

Local: Fortaleza-CE Data: 08/04/14

**2. ENTIDADE REGULADORA**

Nome: ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do estado do Ceará

Endereço: Av. Santos Dumont, 1789 - 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE

**3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA**

Nome: Marcelo Silva de Almeida

Cargo/Função: Analista de Regulação Matrícula: 127-1-8

Assinatura:

**4. AGENTE AUTUADO**

Nome: Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Qualificação: Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto

Endereço: Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza - CE

**5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO**

Prazo e local para acolhimento da manifestação: O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 - 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.

Nome: Alceu de Castro Galvão Júnior

Cargo/Função: Coordenador de Saneamento Básico

**6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)**

Município de Pacujá

Recebi em: Assinatura:

**7. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADE, DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÕES.**

**PROCESSO Nº PCSB/CSB/0004/2014 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0022/2014**

**CONSTATAÇÃO - C3**

a) Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSI e pelo SISÁGUA, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento de Pacujá, no período de julho/2013 a dezembro/2013, apresentaram as seguintes não conformidades com padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011:

\* Cor: os meses de set/13 e out/13 segundo a UN-BSI, apresentaram, respectivamente, 25% e 14%, das amostras não conformes. De acordo com o SISÁGUA, os meses de out/13 e dez/13, apresentaram, respectivamente, 0,5% e 42,9%, das amostras não conformes;

\* Turbidez <1,0: os meses de set/13 a dez/13 segundo a UN-BSI, apresentaram, respectivamente, 63%, 29%, 67% e 43%, das amostras não conformes. De acordo com o SISÁGUA, os meses de out/13 a dez/13, apresentaram, respectivamente, 28,6%, 66,7% e 42,9%, das amostras não conformes;

\* Turbidez <0,5: os meses de ago/13 a dez/13 segundo a UN-BSI, apresentaram, respectivamente, 50%, 88%, 100%, 100% e 100%, das amostras não conformes.

b) Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSI e pelo SISÁGUA, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição de Pacujá, no período de jul/2013 a dez/2013, apresentaram as seguintes não conformidades com padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011:

\* Cor: os meses de jul/13 a nov/13 segundo a UN-BSI, apresentaram, respectivamente, 45%, 36%, 9%, 11% e 22%, das amostras não conformes. De acordo com o SISÁGUA, os meses de jul/13, ago/13, out/13 e nov/13, apresentaram, respectivamente, 45,5%, 36,4%, 20,0% e 22,2%, das amostras não conformes;

\* Turbidez: o mês de out/13 segundo a UN-BSI, apresentou 11%, das amostras não conformes. De acordo com o SISÁGUA, o mês de out/13 apresentou 10,0% das amostras não conformes;

\* Cloro: os meses de out/13 a dez/13 segundo a UN-BSI, apresentaram, respectivamente, 22%, 11% e 9%, das amostras não conformes. De acordo com o SISÁGUA, o mês de nov/13 apresentou 2,6% das amostras não conformes.

**INFRAÇÃO - 06.01**

**NÃO CONFORMIDADE NC3** - A CAGECE não está cumprindo artigo 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE, além de infringir o art. 22 da Lei 8078 (CDC).

**DETERMINAÇÃO**

D3 -A CAGECE não deve fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação, visando corrigir as não conformidades verificadas na constatação C3.

**Prazo para atendimento: Imediato.**

**Prazo para apresentação da documentação: 18 de maio de 2014.**