

1. LAVRATURA **TN/CSB/0115/2012**

Local: Fortaleza-CE Data: **29/03/12**

2. ENTIDADE REGULADORA

Nome: ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará

Endereço: Av. Santos Dumont, 1789 – 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE

3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA

Nome: Márcio Gomes Rebello Ferreira

Cargo/Função: Analista de Regulação Matrícula: 108-1-2

Assinatura:

4. AGENTE AUTUADO

Nome: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE

Qualificação: Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto

Endereço: Rua Lauro Vieira Chaves, 1030 – Aeroporto, Fortaleza-Ce

5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO

Prazo e local para acolhimento da manifestação: O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 – 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.

Nome: Alceu de Castro Galvão Júnior

Cargo/Função: Coordenador de Saneamento Básico

6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)

Município de São Luis do Curú

Recebi em: Assinatura:

7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS E INDICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES, RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES.

PROCESSO Nº PCSB/CSB/0740/2011 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0017/2012

CONSTATAÇÃO – C4

- a) As médias mensais das análises físico-químicas registradas nos RECOPs, provenientes de amostras coletadas na saída da ETA, no período de janeiro/2011 a dezembro/2011, apresentaram as seguintes não-conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 518/2004 (janeiro/2011 a novembro/2011) e Portaria MS 2.914/2011 (dezembro/2011), para os parâmetros analisados pela CAGECE:
- Cor – Os meses de abril/2011 e maio/2011 apresentaram não-conformidades;
 - Turbidez – Os meses de abril/2011, maio/2011, agosto/2011, novembro/2011 e dezembro/2011 apresentaram não-conformidades;
 - Ferro – Os meses de abril/2011, maio/2011 e dezembro/2011 apresentaram não-conformidades.
- b) Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pela UN-BCL, provenientes de amostras coletadas na saída da ETA, no período de janeiro/2011 a dezembro/2011, apresentaram as seguintes não-conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 518/2004 (janeiro/2011 a novembro/2011) e Portaria MS 2.914/2011 (dezembro/2011), para os parâmetros analisados pela CAGECE:
- Cor – Os meses de março/2011 a maio/2011, agosto/2011, setembro/2011 e novembro/2011 apresentaram entre 11,1% e 71,4% de amostras não-conformes;
 - Turbidez – Os meses de janeiro/2011 a maio/2011 e julho/2011 a dezembro/2011 apresentaram entre 11,1% e 100,0% de amostras não-conformes;
 - Ferro – Os meses de abril/2011 e maio/2011 e agosto/2011 a dezembro/2011 apresentaram entre 11,1% e 71,4% de amostras não-conformes;
 - Alumínio – O mês de maio/2011 apresentou 22,2% de amostras não-conformes.
- c) Os resultados das análises físico-químicas registradas no SISÁGUA, provenientes de amostras coletadas na saída da ETA, no período de janeiro/2011 a dezembro/2011, apresentaram as seguintes não-conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 518/2004 (janeiro/2011 a novembro/2011) e Portaria MS 2.914/2011 (dezembro/2011), para os parâmetros analisados pela CAGECE:
- Cor – Os meses de março/2011 a maio/2011 e agosto/2011 a novembro/2011 apresentaram entre 0,3% e 39,6% de amostras não-conformes;
 - Turbidez – Os meses de janeiro/2011, março/2011 a maio/2011 e julho/2011 a dezembro/2011 apresentaram entre 11,1% e 100,0% de amostras não-conformes.
- d) Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pela UN-BCL, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição, no período de janeiro/2011 a dezembro/2011, apresentaram as seguintes não-conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 518/2004 (janeiro/2011 a novembro/2011) e Portaria MS 2.914/2011 (dezembro/2011), para os parâmetros analisados pela CAGECE:
- Cor – Os meses de março/2011 a setembro/2011, novembro/2011 e dezembro/2011 apresentaram entre 6,7% e 65,0% de amostras não-conformes;
 - Turbidez – Os meses de março/2011 a maio/2011, agosto/2011 e dezembro/2011 apresentaram entre 6,7% e 50,0% de amostras não-conformes;
 - Ferro – Os meses de abril/2011, maio/2011 e agosto/2011 apresentaram 100,0% de amostras não-conformes.

