

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0113/2019
Nome da Fiscalização:	AF Emergencial no SES de Caucaia
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0021/2019

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	Recomendação (RF/CSB/021/2019)
Constatações:	-Após a quebra total do reator nº 03 e cerca de 60 metros de muro de proteção da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Araturi. A CAGECE iniciou todas as ações pertinentes para minimizar os impactos locais, através do isolamento, limpeza e manutenção da área afetada. Contudo constatou-se que a CAGECE não apresentou o Plano de Emergência e Contingência, conforme a Resolução 206/2016 da ARCE.
Orientação:	R - A CAGECE deve apresentar o Plano de Emergência e Contingência conforme a Resolução nº 206/2016 da ARCE.
Fundamento Legal:	Recomendação Geral - Não se caracteriza como não-conformidade por não se enquadrar nas infrações previstas na Resolução da ARCE nº 147/2010 e, no caso de excassez hídrica, existir Plano de Emergência e Contingência ou Plano de Racionamento de Água.
Infrações:	Recomendação - Não se enquadra nas infrações da Resolução 147/2010 da ARCE.

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador de Saneamento Básico.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Marcio Gomes Rebello Ferreira		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	108-1-2
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 21/08/2019	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____