

## Termo de Notificação - TN

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Processo:                  | PCSB/CSB/0072/2016      |
| Nome da Fiscalização:      | AF no SAA de Ipaumirim. |
| Relatório de fiscalização: | RF/CSB/0023/2016        |

### 1. Identificação do Órgão Fiscalizador

|           |  |
|-----------|--|
| Nome:     | Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.        |
| Endereço: | Av. Santos Dumont, 1789   14º andar   Aldeota   CEP 60150-160. Fortaleza-CE. |
| Telefone: | (85) 3101-1027   |

### 2. Identificação do Notificado

|               |  |
|---------------|--|
| Nome:         | CAGECE   |
| CNPJ:         | 07040108000157   |
| Responsável:  | Neurisângelo Cavalcante de Freitas   |
| Qualificação: | Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Endereço:     | Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE                 |

### 3. Descrição dos Fatos Apurados

|                   |   |
|-------------------|---|
| Determinação:     | D2 (RF/CSB/0023/2016)   |
| Constatações:     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-A elevatória Booster (Sede) está em local de acesso restrito (jardim de uma residência).</li> <li>-Não existe iluminação para trabalhos noturnos no poço PA-01 (Sede) e a lâmpada do PA-02 (Sede) não acende. A lâmpada do PT-01 (Felizardo) não está acendendo.</li> <li>-O reservatório REL-01 (Felizardo) não é dotado de para-raios e sinalizador noturno.</li> <li>-Não existe dispositivo de medição de nível no reservatório RAP-01 (Sede).</li> <li>-O reservatório REL-01 (Sede) não é dotado de tampa na laje da cobertura.</li> <li>-Não existe bomba reserva instalada ou disponível para instalação imediata na elevatória Booster (Sede).</li> </ul>  |
| Orientação:       | A CAGECE deve cumprir as normas técnicas e procedimentos estabelecidos para implantação de sistemas de abastecimento de água, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C2.  |
| Prazo (dias):     | 180   |
| Fundamento Legal: | <p>Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.</p> <p>Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.</p> <p>-</p> <p>Art. 2º da Res. nº 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, o planejamento, a execução das obras e instalações, a operação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamento, reservação e distribuição de água, e o esgotamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, a medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e arrecadação de valores e monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta</p> |

Constatações:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fundamento Legal: | Resolução, observados os contratos de concessão e de programa de cada município.<br>-<br>Art.137 da Res. 130/2010 da ARCE - O prestador de serviços deverá, na fase de elaboração dos projetos, obter as licenças pertinentes dos mesmos e, para a execução das obras, obter todas as demais licenças que se fizerem necessárias, arcando inclusive com o pagamento dos custos correspondentes, bem como utilizar materiais cuja qualidade seja compatível com as normas editadas pelos órgãos técnicos especializados e, ainda, cumprir todas as especificações e normas técnicas brasileiras que assegurem integral solidez e segurança a obra, tanto na sua fase de construção quanto na de operação.<br>§1º - O prestador de serviços ficará responsável pelo desenvolvimento e execução dos projetos básicos e executivos pertinentes à execução das obras.<br>§2º - Não existindo norma nacional aplicável, o prestador de serviços poderá optar pela utilização de materiais padronizados por outra norma internacionalmente reconhecida, devendo antecipadamente justificar a ARCE as razões de tal opção. |
| Infrações:        | 01.06 - Não cumprir as normas para implantação - Não cumprir as normas técnicas e os procedimentos estabelecidos para a implantação das instalações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário   |

#### 4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE, indicado no quadro a seguir.

#### 5. Representante do Órgão Fiscalizador

|               |                             |                    |
|---------------|-----------------------------|--------------------|
| Nome:         | Marcelo Silva de Almeida    |                    |
| Cargo/Função: | Analista de Regulação       | Matricula: 127-1-8 |
| Lotação:      | Coordenadoria de Saneamento |                    |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Fortaleza, 25/08/2016    | Assinatura:      |
| Recebido em: ___/___/___ |                  |
| Por _____                |                  |
| Identificação            | Assinatura _____ |