

**1. LAVRATURA** **TN/CSB/0151/2012**

Local: Fortaleza-CE Data: **23/04/12**

**2. ENTIDADE REGULADORA**

Nome: ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará

Endereço: Av. Santos Dumont, 1789 – 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE

**3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA**

Nome: Marcelo Silva de Almeida

Cargo/Função: Analista de Regulação Matrícula: 127-1-8

Assinatura:

**4. AGENTE AUTUADO**

Nome: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE

Qualificação: Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto

Endereço: Rua Lauro Vieira Chaves, 1030 – Aeroporto, Fortaleza-Ce

**5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO**

Prazo e local para acolhimento da manifestação: O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 – 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.

Nome: Alceu de Castro Galvão Júnior

Cargo/Função: Coordenador de Saneamento Básico

**6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)**

Município de Reriutaba

Recebi em: Assinatura:

**7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS E INDICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES, RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES.**

**PROCESSO Nº PCSB/CSB/0046/2012 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0022/2012**

**CONSTATAÇÃO – C5**

a) As médias mensais das análises físico-químicas registradas nos RECOPs, provenientes de amostras coletadas na saída da ETA, no período de fevereiro/2011 a janeiro/2012, apresentaram as seguintes não-conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 518/2004 (fevereiro/2011 a novembro/2011) e Portaria MS 2.914/2011 (dezembro/2011 a janeiro/2012), para os parâmetros analisados pela CAGECE:

- Cor – Os meses de abril/2011 a janeiro/2012 apresentaram não-conformidades;
- Turbidez – Os meses de fevereiro/2011 a janeiro/2012 apresentaram não-conformidades.

b) Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pela UN-BAC, provenientes de amostras coletadas na saída da ETA, no período de fevereiro/2011 a janeiro/2012, apresentaram as seguintes não-conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 518/2004 (fevereiro/2011 a novembro/2011) e Portaria MS 2.914/2011 (dezembro/2011 a janeiro/2012), para os parâmetros analisados pela CAGECE:

- Turbidez – Os meses de fevereiro/2011 a janeiro/2012 apresentaram entre 44,4% e 100,0% de amostras não-conformes;
- Cloro – Os meses de maio/2011, junho/2011, agosto/2011, setembro/2011 e novembro/2011 apresentaram 11,1% de amostras não-conformes.

c) Os resultados das análises físico-químicas registradas no SISÁGUA, provenientes de amostras coletadas na saída da ETA, no período de fevereiro/2011 a dezembro/2011, apresentaram as seguintes não-conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 518/2004 (fevereiro/2011 a novembro/2011) e Portaria MS 2.914/2011 (dezembro/2011), para os parâmetros analisados pela CAGECE:

- Cor – Os meses de fevereiro/2011 a dezembro/2011 apresentaram entre 1,9% e 65,1% de amostras não-conformes;
- Turbidez – Os meses de fevereiro/2011 a dezembro/2011 apresentaram entre 9,1% e 100,0% de amostras não-conformes.

d) Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pela UN-BAC, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição, no período de fevereiro/2011 a janeiro/2012, apresentaram as seguintes não-conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 518/2004 (fevereiro/2011 a novembro/2011) e Portaria MS 2.914/2011 (dezembro/2011 a janeiro/2012), para os parâmetros analisados pela CAGECE:

- Cor – Os meses de fevereiro/2011, maio/2011, agosto/2011 e novembro/2011 apresentaram entre 4,0% e 20,0% de amostras não-conformes;
- Turbidez – O mês de maio/2011 apresentou 10,0% de amostras não-conformes;
- Cloro – Os meses de maio/2011 a janeiro/2012 apresentaram entre 7,7% e 60,0% de amostras não-conformes.

e) Segundo as informações do SISÁGUA, as amostras das análises físico-químicas coletadas na rede de distribuição, no período de fevereiro/2011 a dezembro/2011, apresentaram as seguintes não-conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 518/2004 (fevereiro/2011 a novembro/2011) e Portaria MS 2.914/2011 (dezembro/2011), para os parâmetros analisados pela CAGECE:

- Cor – Os meses de fevereiro/2011, maio/2011, agosto/2011 e novembro/2011 apresentaram entre 4,0% e 20,0% de amostras não-conformes;
- Turbidez – O mês de maio/2011 apresentou 10,0% de amostras não-conformes;
- Cloro – Os meses de maio/2011 a julho/2011, setembro/2011 e dezembro/2011 apresentaram entre 1,4% e 27,7% de amostras não-conformes.

