

1. LAVRATURA

TN/CSB/0286/2012

Local: Fortaleza-CE

Data: **01/08/12**

2. ENTIDADE REGULADORA

Nome: ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará

Endereço: Av. Santos Dumont, 1789 – 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE

3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA

Nome: Márcio Gomes Rebello Ferreira

Cargo/Função: Analista de Regulação

Matrícula

108-1-2

Assinatura:

4. AGENTE AUTUADO

Nome: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE

Qualificação: Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto

Endereço: Rua Lauro Vieira Chaves, 1030 – Aeroporto, Fortaleza-Ce

5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO

Prazo e local para acolhimento da manifestação: O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 – 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.

Nome: Marcelo Silva de Almeida

Cargo/Função: Coordenador de Saneamento Básico em Exercício

6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)

Município de Senador Pompeu

Recebi em:

Assinatura:

7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS E INDICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES, RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES.

PROCESSO Nº PCSB/CSB/0192/2012 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0044/2012

CONSTATAÇÃO – C5

a) As médias mensais das análises físico-químicas registradas nos RECOPs, provenientes de amostras coletadas na saída da ETA, no período de maio/2011 a abril/2012, apresentaram a seguinte não-conformidade com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 518/2004 (maio/2011 a novembro/2011) e Portaria MS 2.914/2011 (dezembro/2011 a abril/2012):

- Turbidez – Os meses de maio/2011 a dezembro/2011 e abril/2012 apresentaram não-conformidades.

b) Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pela UN-BBA, provenientes de amostras coletadas na saída da ETA, no período de junho/2011 a maio/2012, apresentaram a seguinte não-conformidade com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 518/2004 (junho/2011 a novembro/2011) e Portaria MS 2.914/2011 (dezembro/2011 a maio/2012):

- Turbidez – Os meses de junho/2011 a agosto/2011 e abril/2012 a maio/2012 apresentaram entre 11,1% e 44,4% de amostras não-conformes.

c) Os resultados das análises físico-químicas registradas no SISÁGUA, provenientes de amostras coletadas na saída da ETA, no período de junho/2011 a maio/2012, apresentaram a seguinte não-conformidade com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 518/2004 (junho/2011 a novembro/2011) e Portaria MS 2.914/2011 (dezembro/2011 a maio/2012):

- Turbidez – Os meses de junho/2011 a maio/2012 apresentaram entre 51,2% e 97,2% de amostras não-conformes;

- Cloro – O mês de novembro/2011 apresentou 0,3% de amostras não-conformes.

d) Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pela UN-BBA e informações do SISÁGUA, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição, no período de junho/2011 a maio/2012, apresentaram a seguinte não-conformidade com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 518/2004 (junho/2011 a novembro/2011):

- Cor – O mês de novembro/2011 apresentou 7,7% de amostras não-conformes.

e) Os resultados das análises físico-químicas produzidos pela Gerência de Controle de Qualidade do Produto – GECCOQ e pela Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (NUTEC), relativos às amostras coletadas na rede de distribuição, pela CAGECE e pela ARCE, na campanha do dia 12/6/2012, apresentaram as seguintes não-conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011, para os parâmetros analisados pela CAGECE e NUTEC:

Laudos CAGECE:

- Cor – 1 (uma) das 7 (sete) amostras analisadas apresentou não-conformidade;

- Ferro – 1 (uma) das 7 (sete) amostras analisadas apresentou não-conformidade.

Laudos NUTEC:

- Turbidez – 1 (uma) das 7 (sete) amostras analisadas apresentou não-conformidade;

- Cor – 1 (uma) das 7 (sete) amostras analisadas apresentou não-conformidade.

f) Os resultados dos exames bacteriológicos produzidos pela UN-BBA e informações do SISÁGUA, provenientes de amostras coletadas na saída da ETA, no período de junho/2011 a maio/2012, apresentaram a seguinte não-conformidade com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 518/2004 (junho/2011 a novembro/2011) e Portaria MS 2.914/2011 (dezembro/2011 a maio/2012):

- Coliformes totais – Os meses de setembro/2011, outubro/2011, dezembro/2011, abril/2012 e maio/2012 apresentaram entre 11,1% e 44,4% de amostras não-conformes.

