

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0007/2025
Nome da Fiscalização:	AF nos SAA e SES de Guaraciaba do Norte e Localidade de Sussuanha
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0007/2025

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D1 (RF/CSB/007/2025)
Constatações:	<p>- A ARCE realizou medição contínua de pressão, com a instalação de aparelho datalogger na rede de distribuição do SAA da Sede de Guaraciaba do Norte, no endereço Rua Coronel Clinio Memória, s/n, Centro, no período de 31/03/2025 às 15:30 a 03/04/2025 às 16:10, cujos resultados apresentaram 40,30% das 437 medições de pressões fora da faixa de 10 mca a 50 mca:</p> <p>- Ademais, os monitoramentos contínuos realizados pela CAGECE na rede de distribuição do SAA da Sede de Guaraciaba do Norte, por meio das Estações Piezométricas, nos períodos de jul/2024 a dez/2024, apresentaram pressões medidas fora da fachada 10 a 50 mca, nas seguintes EPZs:</p> <p>> EPZ nº 042228 - Localizada na Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte, nos meses de nov/2024 e dez/2024 apresentaram, respectivamente, 97,29% e 51,08% dos registros de pressões medidas fora da faixa de 10 a 50 mca;</p> <p>> EPZ nº 044417 - Localizada na Rua Senador Catunda, nos meses de nov/2024 e dez/2024 apresentaram, respectivamente, 96,18% e 92,61% dos registros de pressões medidas fora da faixa de 10 a 50 mca;</p> <p>> EPZ nº 044439 - Localizada na Rua Cel. Clinico Memória, nº 570, nos meses de jul/2024 a dez/2024 apresentaram, respectivamente 94,32%, 95,97%, 96,25%, 94,99% 95,73% e 96,07% dos registros de pressões medidas fora da faixa de 10 a 50 mca;</p> <p>> EPZ nº 047192 - Localizada na Rua Padre Felipe Santiago, nos meses de nov/2024 e dez/2024 apresentaram, respectivamente, 83,64% e 84,97% dos registros de pressões medidas fora da faixa de 10 a 50 mca.</p> <p>- No geral, agregando todas as medições registradas pelas EPZ's, observa-se que 89,97% dos registros de pressões medidas deram fora da faixa de 10 a 50 mca, sendo que apenas 11,87% foram abaixo de 10 mca, enquanto 78,10% ficaram acima de 50 mca.</p>
Orientação:	A CAGECE deve fornecer água com pressão de acordo com os limites estabelecidos pela ARCE, visando corrigir as não conformidades verificadas na constatação C1.
Prazo (dias):	90

Constatações:

Fundamento Legal:	<p>Art.120 da Res. 130/2010 da ARCE - O fornecimento de água deverá ser realizado mantendo uma pressão dinâmica disponível mínima de 10 mca (dez metros de coluna de água) referida ao nível do eixo da via pública, em determinado ponto da rede pública de abastecimento de água, sob condição de consumo não nulo.</p> <p>§1o - A pressão estática máxima não poderá ultrapassar a 50 mca (cinquenta metros de coluna de água) referida ao nível do eixo da via pública, em determinado ponto da rede pública de abastecimento de água, sob condição de consumo nulo.</p> <p>§2o - O prestador de serviços será dispensado do cumprimento do requisito a que se refere o caput deste artigo, caso comprove que:</p> <p>I - a baixa pressão ocorreu por período não superior a uma hora contínua devido às demandas de pico locais, com um limite de duas vezes para cada vinte e quatro horas;</p> <p>II - a baixa pressão está associada a uma fuga identificada ou a um corte de energia elétrica não atribuído ao prestador de serviços;</p> <p>III - a baixa pressão ocorreu devido as obras de reparação, manutenção ou construções novas, desde que o prestador de serviços tenha dado o aviso prévio de quarenta e oito horas aos usuários afetados;</p> <p>IV - a baixa pressão tenha sido ocasionada por fatos praticados ou atribuídos a terceiros não vinculados ao prestador de serviços e sem seu consentimento.</p> <p>-</p> <p>Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.</p> <p>Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.</p> <p>-</p> <p>Art. 2º da Res. nº 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, o planejamento, a execução das obras e instalações, a operação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamento, reservação e distribuição de água, e o esgotamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, a medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e arrecadação de valores e monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta Resolução, observados os contratos de concessão e de programa de cada município.</p>
Infrações:	01.05 - Pressão em desacordo com a legislação - Fornecer água com pressão em desacordo com os limites estabelecidos pela ARCE.

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da CSB.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Geraldo Basílio Sobrinho		
Cargo/Função:	Analista Regulação	Matricula:	049-1-X
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 22/05/2025 Assinatura: _____

Recebido em: __/__/____

Por _____

Identificação

Assinatura _____