

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0001/2024
Nome da Fiscalização:	AF do SAA e SES de Campos Sales
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0003/2024

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	Recomendações (RF/CSB/003/2024)
Constatações:	<p>- A CAGECE apresentou o comprovante do Requerimento nº 151525 - SPU nº 06654698/2021 junto a SEMACE solicitando a Regularização da Licença de Operação para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Campos Sales;</p> <p>- O registro das limpezas dos reservatórios do SAA de Campos Sales não é realizado em sistema informatizado, tendo sido enviado registro anotado em caderno de apontamento;</p> <p>- No universo de 5.885 ligações de água no SAA de Campos Sales, foram identificadas apenas 73 unidades enquadradas na Tarifa Social, o que representa 1.24% do total;</p> <p>- Na data da inspeção de campo, o manancial (açude Poço da Pedra) apresentava volume armazenado abaixo de 10%, mais precisamente 7,14% em 26/02/2024. Entretanto, a CAGECE não comprovou que tenha elaborado Plano de Emergência e de Contingência para o SAA de Campos Sales para responder aos riscos de colapso do manancial em questão;</p> <p>- Verificou-se instalações desativadas em definitivo, mas registradas no croqui do sistema, a exemplo do PT-17 ou PT-18, sem identificação e sem tamponamento adequado, e do PT-19, localizado no greide da rua, em área sem isolamento de proteção ao acesso;</p> <p>- Em e-mail, datado de 05.02.24, por meio do ofício 020/2024, a CAGECE informou que não emite Manifestação de Transporte de Resíduos (MTR) para os resíduos produzidos nos sistemas operados pela empresa no Município de Campos Sales.</p>
Orientação:	<p>R1- A CAGECE deve providenciar a regularização da Licença de Operação do SES de Campos Sales; R2 - A CAGECE deve providenciar o registro da limpeza dos reservatórios em sistema informatizado; R3 - A CAGECE deve realizar campanha de divulgação dos critérios elegíveis para a Tarifa Social, a fim de promover a inclusão de potenciais usuários desta categoria no SAA/SES de Campos Sales; R4 - A CAGECE deve providenciar elaboração do Plano de Emergência e de Contingência para o SAA de Campos Sales, de acordo com o que dispõe a RES. ARCE Nº 206/2016; R5 - A Cagece deve realizar o desmonte completo de todas</p>

Constatações:	as infraestruturas desativadas em definitivo, com retirada de todos os equipamentos e instalações, desfazer-se do imóvel, se for o caso, e atualização de seu cadastro técnico-operacional; R6 - A CAGECE deve realizar a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos produzidos no SAA/SES de Campos Sales e providenciar a emissão de Manifestação de Transporte de Resíduos (MTR).
Fundamento Legal:	Recomendação Geral - Não se caracteriza como não-conformidade por não se enquadrar nas infrações previstas na Resolução da ARCE nº 147/2010 e, no caso de excasez hídrica, existir Plano de Emergência e Contingência ou Plano de Racionamento de Água.
Infrações:	Recomendação - Não se enquadra nas infrações da Resolução 147/2010 da ARCE.

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da CSB.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Geraldo Basílio Sobrinho		
Cargo/Função:	Analista Regulação	Matricula:	049-1-X
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 26/03/2024	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____