

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0003/2024
Nome da Fiscalização:	AF dos SAA e SES de Mauriti (Sede) e Localidade Palestina do Cariri
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0007/2024

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	Recomendações (RF/CSB/007/2024)
Constatações:	- A CAGECE apresentou o comprovante do Requerimento nº 151129 - SPU nº 05662670/2021 junto a SEMACE solicitando a Regularização da Licença de Operação para o SAA da Sede de Mauriti; - A CAGECE apresentou o comprovante do Requerimento nº 116331 - SPU nº 06384484/2019 junto a SEMACE solicitando a Regularização da Licença de Operação para o SAA da Localidade de Palestina do Cariri; - Em email datado de 19/01/2024 a CAGECE informou que a ETE de Mauriti não possui Licença Ambiental; - A CAGECE apresentou controle operacional de ocorrências onde comprova limpezas dos reservatórios, contudo não indica quais reservatórios; - No universo de 4.679 ligações de água no SAA da sede Mauriti, foram identificadas apenas 9 unidades enquadradas na Tarifa Social, o que representa 0,19% do total; - No universo de 1.219 ligações de água no SAA da Localidade de Palestina do Cariri, não foram identificadas nenhuma unidades enquadradas na Tarifa Social; - PT-01: a área do pátio do poço fica lamacenta quando chove, pois não é pavimentada e nem drenada adequadamente; - Na ETE, a área do pátio que dá acesso a casa de apoio dos operários não é pavimentada; - Verificou-se instalações desativadas em definitivo, com as infraestruturas em processo de deterioração, são elas: PT-04, REL-01, PT-02 no SAA da Sede de Mauriti e PT-02 no SAA da Localidade Palestina do Cariri.
Orientação:	R1 - A CAGECE deve providenciar a regularização das Licenças de Operação dos SAA da Sede de Mauriti e da Localidade de Palestina do Cariri; R2 - A CAGECE deve providenciar a regularização da Licença de Operação do SES de Mauriti; R3 - A CAGECE deve providenciar o registro da limpeza dos reservatórios em sistema informatizado e identificando os Reservatórios; R4 - A CAGECE deve realizar campanha de divulgação, junto à população do município, acerca dos critérios elegíveis para enquadramento da Tarifa Social, a

Constatações:	fim de promover o recadastramento dos potenciais usuários desta categoria; R5 - A CAGECE deve realizar a drenagem, assim como a pavimentação da área do poço PT-01; R6 - A CAGECE deve pavimentar o acesso a casa de apoio dos operários da ETE Mauriti; R7 - A CAGECE deve realizar o desmonte completo de todas as infraestruturas desativadas em definitivo, com retirada de todos os equipamentos e instalações, desfazer-se do imóvel, se for o caso, e atualização de seu cadastro técnico-operacional.
Fundamento Legal:	Recomendação Geral - Não se caracteriza como não-conformidade por não se enquadrar nas infrações previstas na Resolução da ARCE nº 147/2010 e, no caso de escassez hídrica, existir Plano de Emergência e Contingência ou Plano de Racionamento de Água.
Infrações:	Recomendação - Não se enquadra nas infrações da Resolução 147/2010 da ARCE.

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da CSB.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Geraldo Basílio Sobrinho		
Cargo/Função:	Analista Regulação	Matricula:	049-1-X
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 03/05/2024	Assinatura:
Recebido em: __/__/__	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____