

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0007/2021
Nome da Fiscalização:	AF Indireta no SAA de Santana do Cariri e Loc.
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0009/2021

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D2 (RF/CSB/0009/2021)
Constatações:	<p>- Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSA, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Brejo Grande, no período de set/2020 a fev/2021, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Turbidez: os meses de nov/2020 e fev/2021 apresentaram, respectivamente, 9,1% e 30% de resultados não conformes; > Cor Aparente: os meses de nov/2020 e fev/2021 apresentaram, respectivamente, 9,1% e 10% de resultados não conformes. <p>- Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSA, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento do SAA de Santana do Cariri (SEDE) e Brejo Grande, no período de setembro/2020 a fevereiro/2021, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação do MS nº 5/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <> Santana do Cariri (SEDE): <ul style="list-style-type: none"> > Turbidez: os meses de dez/2020 e fev/2021 apresentaram 11,1% e 12,5% de resultados não conformes; > Coliformes Totais: o mês de jan/2021 apresentou 12,5% de resultados não conformes. > Escherichia Coli: o mês de jan/2021 apresentou 12,5% de resultados não conformes. <> Brejo Grande: <ul style="list-style-type: none"> > Cor Aparente: os meses de set/2020, out/2020 e dez/2020 a fev/2021 apresentaram 7,1%, 5,9%, 15,8%, 6,3% e 8,3% de resultados não conformes, respectivamente; > Turbidez: os meses de set/2020 a fev/2021 apresentaram 78,6%, 52,9%, 43,8%, 63,2%, 62,5% e 91,7% de resultados não conformes, respectivamente; > Coliformes Totais: o mês de set/2020 apresentou 7,1% de resultados não conformes.
Orientação:	A CAGECE deve fornecer água de acordo com os padrões de potabilidade

Constatações:	estabelecidos pela legislação, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C2.
Prazo (dias):	30
Fundamento Legal:	Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código. - Art. 3º da Res. nº 122/2009 da ARCE - A água que o PRESTADOR DE SERVIÇOS fornecer para consumo humano deverá atender integralmente aos requisitos de qualidade estabelecidos pela legislação vigente do Ministério da Saúde.
Infrações:	06.01 - Água fora do padrão de potabilidade - Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação.

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Geraldo Basílio Sobrinho		
Cargo/Função:	ANALISTA DE REGULAÇÃO	Matricula:	000049-1-X
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 18/05/2021	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____