

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0011/2024
Nome da Fiscalização:	AF Emergencial do SAA de Aurora (Sede)
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0011/2024

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	Recomendações (RF/CSB/011/2024)
Constatações:	- Ausência de gaiola de proteção na escada do RAP 2; - Excesso de vegetação na área de captação; - A Licença de Operação para o SAA/ETA da Sede de Aurora encontra-se vencida.
Orientação:	R1 - A CAGECE deve instalar a gaiola de proteção a fim de proporcionar maior segurança aos operadores; R2 - A CAGECE deve comunicar ao órgão competente acerca do acúmulo de vegetação na área de captação; R3 - A CAGECE deve providenciar a regularização da Licença de Operação do SAA/ETA de Aurora.
Fundamento Legal:	Recomendação Geral - Não se caracteriza como não-conformidade por não se enquadrar nas infrações previstas na Resolução da ARCE nº 147/2010 e, no caso de escassez hídrica, existir Plano de Emergência e Contingência ou Plano de Racionamento de Água.
Infrações:	Recomendação - Não se enquadra nas infrações da Resolução 147/2010 da ARCE.

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da CSB.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Alceu de Castro Galvão Junior		
Cargo/Função:	Analista Regulação	Matricula:	047-1-5
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 21/05/2024	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____