

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0007/2024
Nome da Fiscalização:	AF dos SAA e SES de Itapipoca e Localidades
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0015/2024

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D10 (RF/CSB/015/2024)
Constatações:	- Verificando os laudos das análises dos efluentes das lavagens dos filtros (Rejeitos Gerados) nas ETAs (ETA-01, ETA-02, ETA Deserto e ETA Lagoa da Cruz), no período de jan/2023 a dez/2023, constatou-se as seguintes não conformidades com relação à legislação ambiental: ETA-01 > DQO: os meses de abr/2023, jun/2023, jul/2023 e set/2023 apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017; > Sólidos Sedimentáveis: os meses de abr/2023, jun/2023, jul/2023 e set/2023 apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017; > Sólidos Suspensos Totais: os meses de abr/2023, jun/2023, jul/2023 e set/2023 apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017. ETA-02 > DQO: os meses de jan/2023, abr/2023, mai/2023, jul/2023, ago/2023, set/2023 e nov/2023 apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017; > Sólidos Sedimentáveis: os meses de jan/2023 a dez/2023 apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017; > Sólidos Suspensos Totais: os meses de jan/2023 e mar/2023 a dez/2023 apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017. ETA Deserto > DQO: os meses de jan/2023, abr/2023, mai/2023, ago/2023 e nov/2023 apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017; > Sólidos Sedimentáveis: os meses de jan/2023, fev/2023, abr/2023 a ago/2023 e out/2023 a dez/2023 apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017; > Sólidos Suspensos Totais: os meses de jan/2023, fev/2023, abr/2023 a ago/2023 e out/2023 a dez/2023 apresentaram não conformidades, com o

Constatações:	estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017. ETA Lagoa da Cruz > DQO: os meses de jan/2023, abr/2023, mai/2023, jul/2023, ago/2023, set/2023 e nov/2023 apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017; > Sólidos Sedimentáveis: os meses de jan/2023 a jul/2023 e set/2023 a dez/2023 apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017; > Sólidos Suspensos Totais: os meses de jan/2023 e mar/2023 a dez/2023 apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017.
Orientação:	A CAGECE deve realizar o manejo, acondicionamento, transporte e disposição adequada de lodos e subprodutos do tratamento de água, visando corrigir a não conformidade descrita na constatação C10.
Prazo (dias):	30
Fundamento Legal:	Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código. - Art.160 da Res. nº 130/2010 da ARCE - O prestador de serviços será responsável pelo manejo, condicionamento, transporte e disposição adequada e ambientalmente aceitáveis dos lodos e subprodutos resultantes das unidades operacionais e dos processos de tratamento, em conformidade com a legislação e regulamentação ambiental vigente. - Art.14 da Resolução COEMA 2/2017 - Os efluentes advindos de lavagem de filtro de Estações de Tratamento de Água - ETA deverão obedecer as seguintes condições: I - pH entre 6 e 9,5; II - temperatura: inferior a 40o C; III - sólidos em suspensão totais: até 100mg/L; IV – sólidos sedimentáveis: até 1mL/L; V - alumínio total: até 10 mg/L; VI – DQO: até 200mg/L; e VII – materiais flutuantes: ausente. Parágrafo Único: Efluentes de lavagem de filtro de Estações de Tratamento de Água – ETA que passarem por desidratação, deverão receber o tratamento e disposição/destinação adequada do resíduo, conforme o estabelecido pelo órgão ambiental competente. - Art. 2º da Res. nº 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, o planejamento, a execução das obras e instalações, a operação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamento, reservação e distribuição de água, e o esgotamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, a medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e arrecadação de valores e monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta Resolução, observados os contratos de concessão e de programa de cada município. - Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE - O prestador de serviços é responsável pela operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, devendo mantê-las em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e de segurança. §1º - No cumprimento do bom estado de limpeza, conservação, manutenção e

Constatações:

Fundamento Legal:	organização, o prestador de serviços deverá tomar as providências necessárias para garantir condições satisfatórias de higiene, evitar a deterioração das instalações e demais estruturas, verificar possíveis contaminações do meio ambiente e minimizar perda de água. §2º - No cumprimento da segurança, devem ser observados os fatores que possam ocasionar acidentes e as condições de restrição do acesso de terceiros a área física dos sistemas, como a presença de sinalizadores e avisos de advertência. - Art. 22 da Res. nº 122/2009 da ARCE - O PRESTADOR DE SERVIÇOS será responsável pelo manejo, condicionamento, transporte e disposição adequada e ambientalmente aceitáveis dos lodos e subprodutos resultantes das unidades operacionais e dos processos de tratamento. § 1º - A água utilizada nas operações de lavagem e no processo de tratamento deverá ser recirculada ou despejada, desde que satisfaça as normas de lançamento ou de descargas aplicáveis. § 2º - O PRESTADOR DE SERVIÇOS não poderá receber lodos, resíduos de tratamento preliminar de estações de tratamento de esgoto e de estações elevatórias de esgoto ou outros resíduos contaminantes na rede de esgotos, sejam próprios ou de terceiros. § 3º - O PRESTADOR DE SERVIÇOS não poderá receber cargas concentradas de esgoto próprio ou de terceiros despejadas por caminhões limpa-fossa ou similares nas estações de tratamento de esgotos, a menos que esta tenha sido projetada ou adaptada para este fim. - Art. 23 da Resolução 122/2009 - O manejo, o condicionamento, o transporte e a disposição de lodos e seus subprodutos deverão ser realizados em conformidade com a legislação e a regulamentação ambiental vigente.
Infrações:	04.04 - Gestão do manejo de resíduos - Não realizar a gestão do manejo, condicionamento, transporte e disposição adequada de lodos e subprodutos do tratamento de água ou de efluentes.

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da CSB.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Geraldo Basílio Sobrinho		
Cargo/Função:	Analista Regulação	Matricula:	049-1-X
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 05/07/2024	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____