

## Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0011/2026
Nome da Fiscalização:	AF dos SAA e SES de Barro e Localidade de Iara
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0019/2026

### 1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambéba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

### 2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

### 3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	Recomendações (RF/CSB/019/2026)
Constatações:	-9.1. No universo de ligações ativas de água no SAA da Sede de Barro e Localidade de Iara, os percentuais de unidades enquadradas na tarifa Social foram de 0,00% e 0,59% respectivamente; - 9.2. A Licença de Operação da SEMACE para os SAA/ETA da Localidade de Iara encontra-se em processo de renovação SPU nº 07621384/2020; - 9.3. A Licença de Operação da SEMACE para o SES/ETE de Barro encontra-se em processo de renovação SPU nº 03435592/2019.
Orientação:	R1 - A CAGECE deve tomar medidas para promoção de campanha de divulgação, junto à população, acerca dos critérios elegíveis para enquadramento da Tarifa Social, a fim de promover o cadastramento dos potenciais usuários desta categoria. R2 - A CAGECE deve providenciar a regularização das licenças de operação dos SAA/ETA da Localidade de Iara. R3 - A CAGECE deve providenciar a regularização da licença de operação do SES/ETE de Barro.
Fundamento Legal:	Recomendação Geral - Não se caracteriza como não-conformidade por não se enquadrar nas infrações previstas na Resolução da ARCE nº 147/2010 e, no caso de excassez hídrica, existir Plano de Emergência e Contingência ou Plano de Racionamento de Água.
Infrações:	Recomendação - Não se enquadra nas infrações da Resolução 147/2010 da ARCE.

### 4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da CSB.

Documento assinado eletronicamente por: GERALDO BAULLIO S. FERREIRA em 26/05/2026, às 15:50 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 8C93-3F2C-3BAD-D42D.

## 5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Geraldo Basílio Sobrinho		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	049-1-X
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 25/05/2026	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____

Documento assinado eletronicamente por: GERALDO BASÍLIO SOBRINHO em 26/05/2026, às 15:50 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 8C93-3F2C-3BAD-D42D.