

## Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0017/2025
Nome da Fiscalização:	AF no SAA e SES de Redenção e Localidades
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0020/2025

### 1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

### 2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

### 3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D1 (RF/CSB/0020/2025)
Constatações:	<p>- A ARCE realizou medições contínuas de pressão, com a instalação de aparelho datalogger na rede de distribuição do SAA da Sede de Redenção e Localidades. Após a análise, constatou-se pressões fora da faixa adequada de 10 a 50 mca nos seguintes endereços:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Ponto 1 - Rua Castro Alves, 33, Centro: no período de 05/05/2025 às 11h30 à 07/05/2025 às 11h20min. Constatou-se pressões fora da faixa adequada de 10 a 50 mca, em 247 das 288 medições realizadas, o que representa 85,8% do período analisado.</li> <li>&gt; Ponto 2 - Alto Santa Rita, S/N, Centro: no período de 07/05/2025 às 12h10min a 09/05/2025 às 11h20min. Constatou-se pressões fora da faixa adequada de 10 a 50 mca, em 183 das 288 medições realizadas, o que representa 63,5% do período analisado.</li> <li>&gt; Ponto 3 - Rua SDO, 75, Outeiro de Fora: no período de 05/05/2025 às 12h30min à 07/05/2025 às 12h20min. Constatou-se pressões fora da faixa adequada de 10 a 50 mca, em 117 das 285 medições realizadas, o que representa 40,6% do período analisado.</li> </ul> <p>- Ademais, os monitoramentos contínuos realizados pela CAGECE na rede de distribuição do SAA de Redenção, por meio das Estações Piezométricas, nos períodos de outubro/2024 a março/2025, apresentaram pressões medidas fora da faixa de 10 a 50 mca, nas seguintes EPZs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; EPZ nº 042448 - Localizada na Rua SDO, 28B, Barra Nova, nos meses de outubro/2024 a março/2025, apresentaram, respectivamente, 91,03%, 94,51%, 77,89%, 70,16%, 80,56% e 65,52% dos registros de pressões medidas abaixo de 10 mca;</li> <li>&gt; EPZ nº 043935 - Localizada na Rua José Franco de Oliveira, S/N, Centro, nos meses de outubro/2024 a março/2025, apresentaram, respectivamente, 15,36%, 9,93%, 5,51%, 9,88%, 26,90% e 22,18% dos registros de pressões medidas abaixo de 10 mca;</li> <li>&gt; EPZ nº 042487 - Localizada na Rua SDO, 75, Outeiro de Fora, nos meses de outubro/2024 a março/2025, apresentaram, respectivamente, 71,81%, 73,09%, 70,90%, 68,35%, 64,51% e 63,37% dos registros de pressões medidas abaixo de</li> </ul>

Documento assinado eletronicamente por: PAULO ALVARO JUNIOR em 09/09/2023, às 16:41 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código F18B-49E9-EEB9-0F8F.

Constatações:	10 mca; > EPZ nº 042386 - Localizada na Travessa Santa, S/N, Centro, nos meses de outubro/2024 a março/2025, apresentaram, respectivamente, 83,40%, 80,90%, 72,21%, 74,33%, 79,90% e 63,31% dos registros de pressões medidas abaixo de 10 mca.
Orientação:	A CAGECE deve fornecer água com pressão de acordo com os limites estabelecidos pela ARCE, visando corrigir as não conformidades verificadas na constatação C1.
Prazo (dias):	60
Fundamento Legal:	<p>Art.120 da Res. 130/2010 da ARCE - O fornecimento de água deverá ser realizado mantendo uma pressão dinâmica disponível mínima de 10 mca (dez metros de coluna de água) referida ao nível do eixo da via pública, em determinado ponto da rede pública de abastecimento de água, sob condição de consumo não nulo.</p> <p>§1o - A pressão estática máxima não poderá ultrapassar a 50 mca (cinquenta metros de coluna de água) referida ao nível do eixo da via pública, em determinado ponto da rede pública de abastecimento de água, sob condição de consumo nulo.</p> <p>§2o - O prestador de serviços será dispensado do cumprimento do requisito a que se refere o caput deste artigo, caso comprove que:</p> <p>I - a baixa pressão ocorreu por período não superior a uma hora contínua devido às demandas de pico locais, com um limite de duas vezes para cada vinte e quatro horas;</p> <p>II - a baixa pressão está associada a uma fuga identificada ou a um corte de energia elétrica não atribuído ao prestador de serviços;</p> <p>III - a baixa pressão ocorreu devido as obras de reparação, manutenção ou construções novas, desde que o prestador de serviços tenha dado o aviso prévio de quarenta e oito horas aos usuários afetados;</p> <p>IV - a baixa pressão tenha sido ocasionada por fatos praticados ou atribuídos a terceiros não vinculados ao prestador de serviços e sem seu consentimento.</p> <p>-</p> <p>Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.</p> <p>Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.</p> <p>-</p> <p>Art. 2º da Res. nº 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, o planejamento, a execução das obras e instalações, a operação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamento, reservação e distribuição de água, e o esgotamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, a medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e arrecadação de valores e monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta Resolução, observados os contratos de concessão e de programa de cada município.</p>
Infrações:	01.05 - Pressão em desacordo com a legislação - Fornecer água com pressão em desacordo com os limites estabelecidos pela ARCE.

#### 4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da CSB.

#### 5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Alceu de Castro Galvão Junior		
Cargo/Função:	Analista Regulação	Matricula:	047-1-5
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 29/08/2025	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____

Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Documento assinado eletronicamente por: ALCEU DE CASTRO GALVAO JUNIOR em 01/09/2025, às 16:41 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código F18B-49E9-EEB9-0F8F.