

## Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0008/2022
Nome da Fiscalização:	AF no SAA de Martinópolis
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0026/2022

### 1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambéba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

### 2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

### 3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D5 (RF/CSB/026/2022)
Constatações:	<p>- Os resultados dos laudos físico-químicos das amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Martinópolis, no dia 07/04/2022, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021:</p> <p>CAGECE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Turbidez: das 7 amostras analisadas, 3 apresentaram não conformidades;</li> <li>&gt; Cor Aparente: das 7 amostras analisadas, 4 apresentaram não conformidades</li> <li>&gt; Ferro Total: das 7 amostras analisadas, 3 apresentaram não conformidades.</li> </ul> <p>NUTEC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Turbidez: das 7 amostras analisadas, 3 apresentaram não conformidades;</li> <li>&gt; Cor Aparente: as 7 amostras analisadas apresentaram não conformidades;</li> <li>&gt; Ferro Total: das 7 amostras analisadas, 4 apresentaram não conformidades.</li> </ul> <p>- Os resultados dos laudos de análises de turbidez, provenientes de amostras coletadas na saída do Filtro do SAA de Martinópolis, no período de julho/21, a dezembro/21, apresentaram respectivamente, 20,4%, 18,3%, 17,3%, 15,3%, 25% e 35,6% para o Filtro-03 de resultados não conformes com o padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria GM/MS nº 888/2021.</p> <p>-Os resultados dos laudos físico-químicos, produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BAC, provenientes de amostras coletadas, na saída do tratamento do SAA de Martinópolis, no período de julho/2021 a dezembro/2021, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Cor Aparente - os meses de jul/21, out/21, nov/21 e dez/21 apresentaram 33,3%, 25%,44,4% e 22,2% dos resultados não conformes.</li> </ul>
Orientação:	A CAGECE deve fornecer água de acordo com os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C5.
Prazo (dias):	1

Constatações:

Fundamento Legal:	<p>Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.</p> <p>Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.</p> <p>-</p> <p>Art. 3º da Res. nº 122/2009 da ARCE - A água que o PRESTADOR DE SERVIÇOS fornecer para consumo humano deverá atender integralmente aos requisitos de qualidade estabelecidos pela legislação vigente do Ministério da Saúde.</p>
Infrações:	06.01 - Água fora do padrão de potabilidade - Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação.

#### 4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da CSB.

#### 5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Geraldo Basílio Sobrinho		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	049-1-X
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 22/08/2022	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____