

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0026/2021
Nome da Fiscalização:	AF Indireta no SAA de Monsenhor Tabosa
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0029/2021

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D2 (RF/CSB/0029/2021)
Constatações:	<p>- Os resultados dos laudos de análises de turbidez, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento do SAA de Monsenhor Tabosa (Sede), para os meses de fev/2021 a jul/2021, apresentaram as seguintes não conformidades com o padrão de potabilidade recomendado pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017 e Portaria MS nº 888/2021:</p> <p>> Cor aparente: os meses de fev/2021, abr/2021 e jul/2021 apresentaram 25%, 12,5% e 25% dos resultados não conformes, respectivamente;</p> <p>> Cloreto, Dureza, Nitrato e Sólidos Suspensos Totais: o mês de mai/2021 apresentou 100% dos resultados não conformes.</p> <p>- Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pelo Laboratório Regional da UNBSC, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Monsenhor Tabosa (Sede), no período de fev/2021 a jul/2021, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017 e Portaria nº 888/2021:</p> <p>> Turbidez - Os meses de fev/2021 e abr/2021 apresentaram 14,29% e 12,50% de resultados não conformes, respectivamente;</p> <p>> Cor Aparente - Os meses de fev/2021, abr/2021, mai/2021, jun/2021 e jul/2021 apresentaram 40%, 25%, 33,33%, 11,11% e 14,49% de resultados não conformes, respectivamente;</p> <p>> Cloreto, Dureza, Nitrato e Sólidos Suspensos Totais: o mês de mai/2021 apresentou 100% dos resultados não conformes.</p>
Orientação:	A CAGECE deve fornecer água de acordo com os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C2.
Prazo (dias):	1
Fundamento Legal:	Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações

Constatações:

Fundamento Legal:	referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código. - Art. 3º da Res. nº 122/2009 da ARCE - A água que o PRESTADOR DE SERVIÇOS fornecer para consumo humano deverá atender integralmente aos requisitos de qualidade estabelecidos pela legislação vigente do Ministério da Saúde.
Infrações:	06.01 - Água fora do padrão de potabilidade - Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação.

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Geraldo Basílio Sobrinho		
Cargo/Função:	ANALISTA DE REGULAÇÃO	Matricula:	49-1-X
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 13/09/2021	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____